

**Jautājumi un atbildes Nr. 4 „Rēzeknes novada Maltas vidusskolu
rekonstrukcija” iepirkumam. 06.11.2013**

1. Vidusskolas ēka:

1. Logiem stikla paketē ir minēts laminēts stikls. No kuras puses- iekšpuses vai ārpuses? Vai tas ir domāts aizsardzībai no izkrišanas, aizsardzībai no iekļūšanas iekšā vai arī skaņas izolācijas dēļ.
Atbilde: Laminēts stikls paredzēts no iekšpuses, aizsardzībai no izskrišanas.
2. Vai pozīciju L-09 var rēķināt AWS 50 NI profilsistēmā AWS 65 profilsistēmas vietā- respektīvi parastā iekšējā profilsistēmā, jo dotā konstrukcija ir iekšā?
Atbilde: L-09 nevar rēķināt AWS 50 Ni profilsistēmā, jābūt AWS65 profilsistēmai, durvis uz auksto telpu - vējtveri.
3. Tāmes formā nav atrodamas konstrukcijas D07 EVAK un D08, kas savukārt ir redzamas specifikācijā. Pēc kuras informācijas vadīties?
Atbilde: D07 EVAK un D08 nav ieviestas tāmēs - vadīties pēc specifikācijas.
4. Vai iekšējās durvis D05 ir ugunsdrošas EI30 (pēc tāmes formas) vai arī parastas A WS 65 (pēc specifikācijas)?
Atbilde: D05 ir ugunsdrošas EI30 un EVAK, pēc specifikācijas.

2. Infrastruktūras korpuss:

1. Vai ir iespējams aizvietot SCHUCO K60 sistēmu dūmu izvadīšanas logiem ar analogiem? Vai dotie logi ir uz iekšu vai āru verami? Vai šiem logiem var izveidot papildus dalījumu, jo pašreizējās vērtnes ir pārāk lielas veramu logu nodrošināšanai.
Atbilde: Schuco K60 sistēmu ir iespējams aizvietot ar analogiem, vizuālo risinājumu saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju. Logi verami tikai uz iekšpusi. Logiem var paredzēt papildus dalījumu, loga dalījumu un vizuālo risinājumu iepriekš saskaņojot ar projekta autoru un pasūtītāju. Oficiāla izmaiņu sakaņošana ir iespējama tikai pēc līguma noslēgšanas.
2. Durvis D07, D10 un D15 tāmes formā ir minētas kā alumīnija profilsistēmas durvis, bet specifikācijā MDF. Pēc kuras informācijas vadīties?
Atbilde: Vadīties pēc specifikācijas. D07,D10 un D15 ir MDF.
3. Vai iekšējās durvis D23 ir ugunsdrošas EI30 (pēc tāmes formas) vai arī parastas AWS65 (pēc specifikācijas)?
Atbilde: D23 ir ārdurvis 75 Si. Vadīties pēc specifikācijas.
4. Vai varētu precizēt, kas ir domāts ar matētu blīvgumiju montāžas šuvju noseģšanai mastikas vietā? Vai šeit ir domātas blīvējuma lentas, kuras pēc tam tiks noseģtas no apdares darbu veicēju puses?
Atbilde: Matēta blīvgumija (eksponētās vietās, piemēram, starp kollonu ar loga rāmi utt.) - estētiska matēta, poraina aizpildlenta. Nav pieļaujams montāžas šuves noseģt ar līstēm.
5. Lūdzam precizēt, vai ir iespējams piedāvāt projektā paredzēto „Ichebeck TITAN Micro Pile 103/78” injekcijas urbpāļu analogu?

Atbilde: Daļu no projektā norādītajiem celtniecības materiāliem vai sistēmām iespējams aizstāt ar analogiem, ja materiālu vai sistēmas nomaiņa neprasa papildus projektēšanas darbus un nemaina citu materiālu pielietojumu, ja projekta risinājuma nomaiņa skar citus projekta risinājumus, būvuzņēmējam uz sava rēķina jāizstrādā arī attiecīgo risinājumu izmaiņas un pirms izbūves jāaskaņo ar autoru un pasūtītāju. Oficiāla mikropāļu saskaņošana uz analogiem ir iespējama tikai pēc līguma noslēgšanas.

1. Lūdzu apstiprināt, ka zemāk minētajām durvīm ir jānodrošina sekojoši trokšņa robežlielumi telpās:

		<i>MDF durvis (Infrastrukturā lokālā tāmē 1-8 „Logi un durvis)</i>		
30	līg.c.	MDF durvju D-12 montāža (1050*2200mm), 71dB	gb.	15
30	līg.c.	MDF durvju D-12 montāža (1050*2200mm), 53dB	gb.	2
31	līg.c.	MDF durvju D-13 montāža (1050*2200mm), EI30, 51dB	gb.	1
34	līg.c.	MDF durvju D-13 montāža (1050*2200mm), EI30, 51dB	gb.	1
36	līg.c.	MDF durvju D-19A montāža (1350*2200mm), 71dB	gb.	1
37	līg.c.	MDF durvju D-22 montāža (1500*2200mm), 53dB	gb.	2

Atbilde: Ņemot vērā, ka durvis ar šādu skaņas izolāciju, bez papildus vērtnes nav iespējams izgatavot, skaņas izolācija tiek samazināta uz 37 dB, saskaņā kā to nosaka LBN.