

Ventilācijas sistēmas specifikācija

Būves nosaukums PII "Pasaciņa" ventilācijas sistēma

Objekta nosaukums: PII "Pasaciņa"

Objekta adrese: C. Lūznava", Lūznavas pag., Rēzeknes nov.

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	Ventilācijas sistēma		
1	Rekuperators Lossnay VL-100U5-E ar max gaisa plūsmu 105 m ³ /h. Max siltuma atgūšanas efektivitāte 80%.	gab.	2
2	Telpas CO2 koncentrācijas sensors	gab.	1
3	Caurumu urbšana un apdare	kompl.	2
4	Elektroapsaiste, palīgmateriāli	gab.	1