

APKURES IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
SISTĒMA A-1

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudz.	Mērv.	Piezīmes
1	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.	C 21-500-1100	36	kompl.	
2	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.	C 21-500-1400	15	kompl.	
3	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.	C 22-500-600	1	kompl.	
4	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.	C 22-500-700	1	kompl.	
5	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.	C 22-500-1100	2	kompl.	
6	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.	C 22-500-1200	13	kompl.	
7	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.	C 33-500-1400	1	kompl.	
8	PURMO radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem.	C 33-500-1600	1	kompl.	
9	Taisnais iepriekšējās regulēšanas vārsts radiatoru termoregulatoriem	RTD-N	70	gab.	Danfoss
10	Termostata ventija galva	RTD 3130	70	gab.	Danfoss
11	Radiatora lenķveida noslēgvārsts	RLV	70	gab.	Danfoss
12	vara cauruļvadi	15x1,0	356	t.m	
13	vara cauruļvadi	18x1,0	198	t.m	
14	vara cauruļvadi	22x1,2	108	t.m	
15	vara cauruļvadi	28x1,2	10	t.m	
16	tērauda cauruļvadi	DN20	14	t.m	
17	tērauda cauruļvadi	DN25	21	t.m	
18	tērauda cauruļvadi	DN32	80	t.m	
19	tērauda cauruļvadi	DN40	37	t.m	
20	izolācija Armaflex SH 9mm	Ø15	356	t.m	
21	izolācija Armaflex SH 9mm	Ø18	198	t.m	
22	izolācija Armaflex SH 13mm	Ø22	108	t.m	
23	izolācija Armaflex SH 13mm	Ø28	10	t.m	
24	izolācija Armaflex SH 13mm	DN20	14	t.m	
25	izolācija Armaflex SH 13mm	DN25	21	t.m	
26	izolācija Armaflex SH 19mm	DN32	80	t.m	
27	izolācija Armaflex SH 19mm	DN40	37	t.m	
28	Izolācijas Armaflex SH montāžas kompl.		1	kompl.	
29	Balansējošais vārsts	STAD-15	4	gab.	TA
30	Balansējošais vārsts	STAD-20	2	gab.	TA
31	Lodveida vārsts	DN15	3	gab.	
32	Lodveida vārsts	DN20	3	gab.	
33	Lodveida vārsts	DN25	2	gab.	
34	Iztukšošanas ventīlis	DN15	4		
35	Vara cauruļvadu fasondaļu komplekts		1	kompl.	
36	Tērauda cauruļvadu fasondaļu komplekts		1	kompl.	
37	Cauruļvadu stiprinājumi un balsti		1	kompl.	
38	Ugunsdrošas manžetes caurulem		1	kompl.	
39	Aizsargčaulas caurulem		1	kompl.	
40	Montāžas komplekts		1	kompl.	

SISTĒMA A-3 (ventilācijas kaloriferu siltumapgādes specifikācija)

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudz.	Mērv.	Piezīmes
1	tērauda cauruļvadi	DN25	38	t.m	
2	"Paroc" siltumizolācijas čaulas ar alumīnija folijas pārklājumu, biez. 30 mm, l=1m	DN25	38	gab.	
3	Balansējošais vārsts	STAD-15	1	gab.	TA
4	Lodveida vārsts	DN25	2	gab.	
5	Automatiskais atgaisotājs	TACO	2	gab.	
6	Iztukšošanas ventīlis	DN15	2		
7	Cauruļvadu fasondaļu komplekts		1	kompl.	
8	Cauruļvadu stiprinājumi un balsti		1	kompl.	
9	Ugunsdrošas manžetes caurulem		1	kompl.	
10	Aizsargčaulas caurulem		1	kompl.	
11	Montāžas komplekts		1	kompl.	
12	Glikols		8	l	