

VENTILĀCIJAS IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Sistēmas PN-1

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudz.	Mērv.	Piezīmes
1	Gaisa apstrādes agregāts "Lemmens" HR global 6000 komplekta ar automātiku pieplūde- 6150 m3/h, nosūce- 5450 m3/h		1	kompl.	sk. pielik.
2	Ventilācijas agregāta elektroinstalācija		1	kompl.	
3	Agregāta vibroizolatori		1	kompl.	
4	Sajaukšanas mezgls SUMX 4		1	gab.	Remak
5	Ārēja reste	RIS-1400x600	1	gab.	Flakt
6	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	Ø160	31	t.m.	Amalva
7	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	Ø200	21	t.m.	Amalva
8	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	Ø250	47	t.m.	Amalva
9	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	Ø315	2	t.m.	Amalva
10	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	300x150	18	t.m.	Amalva
11	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	400x300	3	t.m.	Amalva
12	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	500x400	3	t.m.	Amalva
13	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	600x400	30	t.m.	Amalva
14	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	600x500	4	t.m.	Amalva
15	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	700x400	31	t.m.	Amalva
16	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	1200x500	2	t.m.	Amalva
17	Regulējama reste	WTS-300x150	32	gab.	Halton
18	Regulējama reste	WTS-400x150	1	gab.	Halton
19	Plūsmas regulējošais vārsts	SK-250	11	gab.	VTprincipis
20	Ugunsdroša vārsts	UVS60-400x300	3	gab.	Amalva
21	Ugunsdroša vārsts	UVS60-500x400	2	gab.	Amalva
22	Ugunsdroša vārsts	UVS60-600x400	1	gab.	Amalva
23	Ugunsdroša vārsts	UVS60-700x400	2	gab.	Amalva
24	Trokšņa slāpētājs	BAKR-1200x500	2	gab.	Flakt
25	"Paroc" akmens vates 100 mm siltumizolācija		24,0	m ²	
26	Cinkots skārds		24,0	m ²	
27	Gaisa vadu fasondaļas		1	kompl.	
28	Tīrīšanas lukas		1	kompl.	
29	Ugunsdrošs elektrokabelis vadības blokam	3x1.5	30	t.m.	E30
30	Montāžas komplekts		1	kompl.	

Sistēma N-2

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudzums	Mērv.	Piezīmes
1	Kanāla ventilātors L=350 m3/h	KD 160 XL	1	gab.	Systemair
2	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	Ø100	9	t.m.	Bic
3	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	Ø125	3	t.m.	Bic
4	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	Ø160	1	t.m.	Bic
5	Gaisa vadu fasondaļas		1	kompl.	
6	Gaisa sadalītājs	URH-100	7	gab.	Halton
7	Plūsmas regulējošais vārsts	SK 100	5	gab.	VTprincipis
8	Trokšņa slāpētājs	LDC 160-900	1	gab.	Systemair
9	Tīrīšanas lukas		1	kompl.	
10	Montāžas komplekts		1	kompl.	
11	Pārplūdes reste	TVC-400x300	1	gab.	Halton

Sistēma N-3

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudzums	Mērv.	Piezīmes
1	Kanāla ventilātors L=350 m3/h	KD 160 XL	1	gab.	Systemair
2	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	Ø100	9	t.m.	Bic
3	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	Ø125	3	t.m.	Bic
4	Gaisa vadi no cinkotā skārda 0.5mm biezums	Ø160	1	t.m.	Bic
5	Gaisa vadu fasondaļas		1	kompl.	
6	Gaisa sadalītājs	URH-100	7	gab.	Halton
7	Plūsmas regulējošais vārsts	SK 100	5	gab.	VTprincipis
8	Trokšņa slāpētājs	LDC 160-900	1	gab.	Systemair
9	Tīrīšanas lukas		1	kompl.	
10	Montāžas komplekts		1	kompl.	
11	Pārplūdes reste	TVC-400x300	1	gab.	Halton

SILTUMMEZGLA IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums, aprīkojums	Marka, izmēri	Daudzums	Mērv.	Piezīmes
1	Siltummezgls: Siltummainis "Danfoss" XB30-1 16, Sūknis WILO Stratos 25/1-4, reg.vent.VM2,Dn15,kvs=1.6 m3/h; Procesors Danfoss ECL 110		1	kompl.	