

## **Paskaidrojuma raksts**

“Kravas lifta ierīkošana pašvaldību SIA “Viļānu slimnīca” ēkā” projekts, Rīgas ielā 57, Viļānos, Viļānu novads, izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem un balstoties uz celtniecības daļas uzdevumu saskaņā ar “Elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem” (EIN – 85), “Dzīvojamo un sabiedrisko ēku elektroiekārtu projektēšanas normām, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīviem un instrukcijām.

- Tīkla spriegums 380/220V ar cieši sazemētu neitralitāti.
- No esošās ēkas elektrosadales telpas sadales GSS paredzēts barot lifta sadali LVS.
- Paredzēta daļēja apgaismojuma rekonstrukcija lifta celtniecības robežas zonās pirmajā un otrajā stāvā.
- El. instalāciju telpās montēt slēpti instalējot to zem apmetuma un aiz piekaramajiem griestiem. Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt viniplasta caurulēs. Kabeļu trases projektā parādītas nosacīti. Veicot kabeļu montāžu kabeļu trases precizēt, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.
- Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar “Elektroietaišu izbūves noteikumiem” un citiem spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem.

Sastādīja:

G. Glīzds  
Sertifikāts Nr.70-0389

Sastādot objekta būvizmaksas paredzēt 5% no kopējām izmaksām neparedzētiem darbiem un materiāliem.