





SADALES SS11 APRĒĶINU TABULA

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|---|--|---|--|---|--|
| GRUPU SADALE | | PIESLĒGUMA VIETA | | SS11 AK24 IP-44 | | Garāžas pieslēgumu AS "SADALES TĪKLS" komunikācijām risināt atsevišķā projektā | | | |
| | | APRĒĶINA DATI | | Pa=4,64kW Ia=8,0A | | 40A ~3 | | PE  N  | |
| APZĪMĒJUMS, TIPS | | | | | | | | | |
| AIZSARDZĪBAS UN VADĪBAS APARATŪRA SADALĒ (A) | | | |  | | | | | |
| KABEĻU MARKA UN ŠĶĒRSGRIEZUMS | | LĪNIJAS APZĪMĒJUMS | | GARUMS (M) | | INSTALĀCIJAS VEIDS | | | |
| | | | | | | | | | |
| APZĪMĒJUMS PLĀNĀ | | | | | | | | | |
| TĒLPAS NUMURS PLĀNĀ | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| UZSTĀDĪTĀ JAUDA (kW) | | | | | | 0,47 | | 1,15 | |
| APRĒĶINA JAUDA (kW) | | 2,0 | | 1,0 | | 1,0 | | 0,02 | |
| STRĀVA (A) | | Inom. Ipal. | | 4,5 | | 4,6 | | 4,6 | |
| PATĒRĒTĀJA NOSAUKUMS | | KONTAKTLIGZDAS | | KONTAKTLIGZDAS | | KONTAKTLIGZDAS | | LIETUS ŪDENS NOTEKU ELEKTROAPSILDE | |
| | | | | | | | | APGAISMOJUMS | |
| | | | | | | | | APGAISMOJUMS | |
| | | | | | | | | PACELĀMO VĀRTU ELEKTROPIEDZIŅA | |
| | | | | | | | | PACELĀMO VĀRTU ELEKTROPIEDZIŅA | |
| | | | | | | | | PACELĀMO VĀRTU ELEKTROPIEDZIŅA | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|------------|--------|--|---------------|-----------|----------|
|  KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R | | | | <u>Būvobjekta nosaukums</u> Garāžas būvniecība īpašumā "Laimas", Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā | | | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | SADALES SS11 APRĒĶINA TABULA | | | |
| Būvprojekta daļas vadītāja | | | | Pasūtījuma Nr. | 14 - 34 - 028 | Mērogs | Stadija |
| Būvinženieris | G. Glīdzs | 08.12.2014 | | Saskaņots | | | TP |
| Arh. reg.Nr. | | | | | | Lapas Nr. | Lapu sk. |
| | | | | | | EL-3 | |