


PĀRSEGUMU PLĀNS. M 1:100.




PĀRSEGUMU PANEĻU SPECIFIKĀCIJA .

Nosaukums	Paneļa apzīmējums	Garums (mm)	Platums (mm)	Skaitis (gab.)	Normatīvā slodze (kN/m2)	Piezīmes
P - 1	EP6/220 - 101	7300	1200	10	5,20	


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA MONOLĪTĀM AIZBETONĒJUMAM.

Elementu marka	Poz.	Šķērsgriezums mm	Garums, m	Skaitis	Masa, kg			Piezīmes
					poz.	poz. kopā	markas	
Monolītais aizbetonējums	1	Ø 12 AIII	Kopā: 46.00	-	40.94	40.94	40.94	
		Betons B 22.5	-	-	-	0.70m³	0.70m³	



Piezīmes

- Par nosacīto atzīmi ± 0,000 pieņemts projektējamās ēkas 1. stāva grīdas līmenis.
- Pārsegumu plātnes balstīt uz nesošām sienām 150 mm .
- Pārseguma plātņu galu dobumus visā balstīšanas garumā aizpildīt ar betonu B 22.5 klases.
- Pārsegumu plātņu balstīšana uz gāzbetona sienām paredzēta uz pa ēkas perimetru ierīkotās B 22.5 klases betona monolītās joslas 100mm biezumā, stieģotas ar Ø12 AIII sietu ar stieģu soli 100x100mm.
Pārsegumu plātņu balstīšanai izmantot arī tērauda balsta plāksnītes 80x80x20 (h), kurās novietot zem iepriekšmalējām plātņu ribām, šuvi aizliet ar betonu.
- Pārsegumu plātņu balsta mezglos ievietot enkurstieģras E-1 un E-2 un garenstieģras. Enkurstieģras E-1 un E-2 ievietot katrā starpplātņu šuvē, E-3 - ēkas stūros, bet garenstieģras laist visā balsta konstrukcijas garumā. Enkurstieģras un garenstieģras pieņemt no Ø12 A-III. Šuves aizliet ar smalkgraudainu plastisku B22.5 klases betonu, novibrēt ar stieģveida vibratoru.
- Šuves starp pārseguma plātnēm aizliet ar plastisku betonu B22.5, kam pildvielas graudu diametrs nepārsniedz 8 mm.
- Monolītais aizbetonējums no B 22.5 klases betona stieģrota ar Ø12AIII karkasu. Betona aizsargslānis - 20mm, nodrošināt ar plastmasas vai cementa javas fiksatoru palīdzību.
- Projektā plānots izmantot "MB BETONS" grupas dobās pārseguma plātnes vai aizvietot ar ekvivalentām.
- Enkurstieģru specifikāciju sk. BK- 9 lapā.

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums Garāžas būvniecība īpašumā "Laimas", Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Pārsegumu plāns.			
Būvprojekta daļas vadītāja	J.Zamjatina		08.12.2014	Pasūtījuma Nr.	14 - 34 - 028	Mērogs	Stadija
Būvinženiere	T.Ivenkova		08.12.2014	Saskaņots		1:100	TP
Arh. reg.Nr.						Lapas Nr.	Lapu sk.
						BK-8	