

EL DAĻAS RISINĀJUMU RASĒJUMU SARAKSTS

| Lapa | Nosaukums                                                                          | Piezīmes |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.   | Vispārīgie rādītāji                                                                | EL-1     |
| 2.   | Aprēķinu shēma                                                                     | EL-2     |
| 3.   | Stāva plāns ar spēka tīkliem                                                       | EL-3     |
| 4.   | Stāva plāns ar elektroapgaismes tīkliem                                            | EL-4     |
| 5.   | Jumta plāns ar zibensaizsardzības tīkliem un zemējuma tīkli                        | EL-5     |
| 6.   | Fasādes ar zibensaizsardzības tīkliem un zemējuma tīkli                            | EL-6     |
| 7.   | Ģenerālplāns ar elektroapgādes un teritorijas apgaismojuma tīkliem, zemējuma tīkli | EL-7     |

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTU

| Apzīmējums          | Nosaukums                                                                                 | Piezīmes |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| LEK-049             | Zemsprieguma (0,4kV) un vīdsprieguma (6,10,20kV) kabelīnijas. Galvenās tehniskās prasības |          |
| LEK-048             | Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi Galvenās tehniskās prasības           |          |
| LEK-129             | 0,4kV kabelu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas                                     |          |
| MK noteikumi Nr.500 | Vispārīgie būvnoteikumi                                                                   |          |
| LBN 008-14          | Inženiertīklu izvietojums                                                                 |          |
| MK noteikumi Nr.573 | Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi                        |          |
| LBN 201-15          | Būvju ugunsdrošība                                                                        |          |
| LBN 202-15          | Būvprojekta saturs un noformēšana                                                         |          |
| TE connectivity     | Kabeļu aksesuāru katalogs 2014                                                            |          |
| ENSTO               | Zemsprieguma līniju aksesuāri. Katalogs 2014                                              |          |
| PHILIPS             | Apgaismojuma ķermeņu tehniskais katalogs 2015                                             |          |
| Evopipes            | Plastmasas caurules kabeļu aizsardzībai, tehniskais katalogs 2014/2015                    |          |
| SLO                 | Instalācijas materiālu katalogs 2014/2015                                                 |          |
| Northcliffe         | Apgaismojuma ķermeņu tehniskais katalogs 2013-2014                                        |          |

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

- 

— Elektro sadalne
- 

— Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas pults
- 

— 2-vietīga kontaktligzda ar zemējumu, z/a
- 

— 1-vietīga kontaktligzda ar zemējumu, z/a, IP44
- 

— 2-vietīga kontaktligzda ar zemējumu, v/a, IP20
- 

— Fotoelements
- 

— Kustības sensors 360°
- 

— Vīrsmas apgaismes amatūra POLLUX B 140 1x40W, IP65 vai Columba 218 2x18W, IP65 ar T5 spuldzi
- 

— Vīrsmas apgaismes amatūra Levanto 414 4x14W, IP40 ar T5 spuldzēm
- 

— Vīrsmas apgaismes amatūra Levanto 214 2x14W, IP40 vai Levanto 224 2x24W, IP40ar T5 spuldzēm
- 

— Evakuācijas apgaismes amatūra LIBRA 8W, IP65 ar iebūvētu avārijas moduli 1h
- 

— Slēdzis, z/a
- 

— Dubultais slēdzis, z/a
- 

— El. boileris
- 

— Roku žāvētājs
- 

— Montāžas kārbā
- 

— Instalācijas kabelis
- 

— Vairāki instalācijas kabeļi
- 

— Ugunsdrošs vadības kabelis



SIA "MUUR"

Reg.Nr.-42403028203

Būvkomersanta reg.Nr. 9137-R

18.novembra iela 16,Rēzekne, LV-4601

Pulkveža Brieža 13-4, Rēzekne, LV- 4601

mob.t. : 26456498; e-pasts: muur.birojs@inbox.lv

|                      |                                                      |                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                      |                                                      |                                   |
| Būvprojekta vad.     | L.Līce                                               |                                   |
| Proj. d.vad.         | K.Sarmulis                                           |                                   |
| Izstrādāja           | K.Sarmulis                                           |                                   |
|                      |                                                      |                                   |
| Pasūtītājs:          | DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE                             |                                   |
| Objekts:             | DZĪVOJAMĀS MĀJAS PĀRBŪVE PAR FELDŠERU PUNKTA ĒKU     |                                   |
| Objekta adrese:      | "KASTAŅI", DRICĀNI, DRICĀNU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS |                                   |
| Rasējuma nosaukums:  | VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI                                  |                                   |
| Pasūtītājuma Nr.:    | M 32/2015                                            | Stadija: BŪVPROJEKTS              |
| Reg.Nr.:             | M 32/2015                                            | Būvprojekta sadaļa: ELEKTROAPGĀDE |
| Datums:              | 10.12.2015.                                          |                                   |
| Mērogs:              | BM                                                   | Rasējuma Nr. EL-1                 |
| Lapas Nr.:           |                                                      | Lapu skaits.: 7                   |
| Rasējuma nosaukums.: |                                                      |                                   |

Šī būvprojekta EL daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Kaspars Sarmulis  
Nr. 70-2981  
(sertifikāta Nr. )

10.12.2015.  
(datums)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītāja Liene Līce  
Nr. 10 - 1122  
(sertifikāta Nr. )

10.12.2015.  
(datums)