

SPECIFIKĀCIJA

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Metāla sadalne slēptai montāžai ar metāla durvīm un slēdzeni 72 mod., IP30	kompl.	1	sadalne ES1
2	Ievada slēdzis ~3, 3 pol., 40A	gab.	1	sadalne ES1
3	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 16A "B" mont.uz DIN sliedes	gab.	12	sadalne ES1
4	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "C" mont.uz DIN sliedes	gab.	3	sadalne ES1
5	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 10A "B" mont.uz DIN sliedes	gab.	5	sadalne ES1
6	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 6A "B" mont.uz DIN sliedes	gab.	1	sadalne ES1
7	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 6A "C" mont.uz DIN sliedes	gab.	3	apgaismojuma stabs
8	Noplūdes strāvas automātiskais slēdzis ~3; 4pol.; 25A / 0.03A mont.uz DIN sliedes	gab.	1	sadalne ES1
9	Kontakts 3NO 230V; 25A mont.uz DIN sliedes	gab.	5	sadalne ES1
10	3 pozīciju selektorslēdzis 230V mont.uz DIN sliedes	gab.	6	sadalne ES1
11	Indikators 230V mont.uz DIN sliedes	gab.	16	sadalne ES1
12	Krēslas slēdzis 1NO+1NC; 230V ar fotoelementu mont.uz DIN sliedes	kompl.	1	sadalne ES1
13	Laika slēdzis 1NO; 230V mont.uz DIN sliedes	gab.	1	sadalne ES1
14	Pārsprieguma novadītājs V25 B+C/3	gab.	1	sadalne ES1
15	Kontaklīgza 16A, 230V mont.uz DIN sliedes	gab.	1	sadalne ES1
16	Kabeļu marķējumi	kompl.	1	
17	Virsmas apgaismes armatūra POLLUX B 140 1x40W, IP65 ar T5 spuldzi	kompl.	4	Northcliffe
18	Virsmas apgaismes armatūra Columba 218 2x18W, IP65 ar T5 spuldzi	kompl.	2	Northcliffe
19	Virsmas apgaismes armatūra Levanto 414 4x14W, IP40 ar T5 spuldzēm	kompl.	43	Northcliffe
20	Virsmas apgaismes armatūra Levanto 214 2x14W, IP40 ar T5 spuldzēm	kompl.	4	Northcliffe
21	Virsmas apgaismes armatūra Levanto 224 2x24W, IP40 ar T5 spuldzēm	kompl.	1	Northcliffe
22	Evakuācijas apgaismes armatūra LIBRA 8W, IP65 ar iebūvētu avārijas moduli 1h	kompl.	7	Northcliffe
23	Ielas apgaismojuma ķermenis SGS 102, 230V, IP65 ar E40 250W nātrija spuldzi	kompl.	3	Philips
24	Ielas apgaismojuma konisks stabs cinkots 6AS60-3.00.00KS	gab.	3	Latgales stabu konstrukcijas
25	Konsole L-veida cinkota BK1-1-1	gab.	3	Latgales stabu konstrukcijas
26	Staba pamats P-1.3 ar blīvgredzenu	gab.	3	
27	Apgaismojuma balsta spaiļu komplekts SV15	gab.	3	Ensto
28	Slēdzis z/a, 240V ar rāmīti	gab.	3	
29	Dubultais slēdzis z/a, 240V ar rāmīti	gab.	7	
30	Dubultais slēdzis z/a, 240V bez rāmīša	gab.	3	
31	Sienas kontakts z/a, ~1, 250V, 16A, L+N+PE, bez rāmīša	gab.	60	
32	Sienas kontakts z/a, ~1, 250V, 16A, L+N+PE, IP44 ar rāmīti	gab.	5	
33	Divvietīgs rāmītis	gab.	30	
34	Trīsvietīgs rāmītis	gab.	1	
35	Sienas kontakts divvietīgs v/a, ~1, 250V, 16A, L+N+PE, IP20	gab.	3	
36	Kustības sensors 360°; 230V; IP20, v/a	gab.	1	
37	Kustības sensors 360°; 230V; IP44, v/a	gab.	1	
38	Montāžas kārbā z/a	gab.	120	
39	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 2x1,0	m	12	
40	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x1.5	m	400	

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
41	Kabelis ar vara dzīslām NYM-J 3x2.5	m	300	
42	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x2.5	m	100	
43	Kabelis ar vara dzīslām NYY-J 3x4	m	33	
44	Kabelis ar vara dzīslām Eurosafe 3x1.5	m	13	
45	Vads ar vara dzīslu HO7V-R 16mm²	m	15	
46	Vads ar kontaktdakšu 1,5m, 3x2,5mm²	gab.	5	
47	PVC caurule Ø20	m	100	
48	PVC caurule Ø25	m	290	
49	Caurule Evocab Flex Ø40	m	110	Evopipes
50	Caurule Evocab Flex Ø50	m	12	Evopipes
51	Caurule Evocab Hard Ø50	m	12	Evopipes
52	Ugunsdrošās montāžas putas Soudafoam FR 750ml	gab.	5	Soudal
53	Alumīnija stieple RD8/ALU	m	110	OBO
54	Izolēta alumīnija stieple Rd8/PVC ALU+PVC	m	24	OBO
55	Plakantērauds 5020 DIN 30x4 FT	m	75	OBO
56	Elektrods 219/20BP, d20mm, L=1,5m	gab.	8	OBO
57	Diagonālklemme 2760 20 FT, RD8-10/FL40	gab.	4	OBO
58	Klemme krustveida savienojumiem 255A-FL30FT	gab.	10	OBO
59	Mērījumbloķis 233/A	gab.	6	OBO
60	Klemme universālā Vario 249/ALU Rd8-10 ALU	gab.	20	OBO
61	Teknes skava RK-FIX	gab.	54	OBO
62	Universāls stieples turētājs 177/55	kompl.	14	OBO
63	Klemme 237/N FT RD8-10	gab.	5	OBO
64	Stiprinājuma elements jumta korē 132/P-VA RD8-10 VA	gab.	34	OBO
65	Stiprinājuma elements 177/VA-M8 VA Rd8	gab.	100	OBO
66	Pēda stiprinājuma elementam 177/U	gab.	66	OBO
67	Kompensators 172/AR ALU	gab.	5	OBO
68	Pretkorozijas lenta 356/50 50mm, 10m	gab.	2	OBO
69	Signāllenta	m	60	
70	Smiltis	m³	3	

VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. SPECIFIKĀCIJĀ NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAĪNA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM. IZSTRĀDĀJOT PIEDĀVĀJUMU, BŪVUZŅĒMĒJAM JĀPĀRSKATA PROJEKTS UN APJOMOS JĀIEKĻAUJ ARĪ NEUZRĀDĪTIE DARBI UN PALĪGMATERIĀLI, LAI KVALITATĪVI VEIKTU BŪVNICĪBU ATBILSTOŠI KONKRĒTĀ BŪVUZŅĒMĒJA PIELIETOTAJAI TEHNOLOĢIJAI, UN BEZ KURIEM NEBŪTU IESPĒJAMA BŪVDARBU, TEHNOLOĢISKI PAREIZA UN ATBILSTOŠA SPĒKĀ ESOŠAJIEM NORMATĪVIEM, VEIKŠANA PILNĀ APJOMĀ.

Sastādīja:

K.Sarmulis