



4



## Plāns




## lekārtu eksplikācija

Nr.p.k.	Nosaukums	Piezīmes
1	Dzīlurbuma sūknis Q=5,5 m³/h, H=82 m, 3,0kW	kompl.
2	Paraugu ņemšanas krāns	1.gab.
3	Aizbīdnis ar atlokiem DN65	2.gab.
4	Pretvārsts DN65	1.gab.
5	Atloks DN65	4.gab.
6	Tērauda caurule DN65	3 m
7	Ūdensmērītājs DN40	1.gab.
8	Vēdināšanas daļas PVC cauruļvads De110	2 m
9	Slēdzama siltināta lūka	kompl.
10	Līkums DN65, 90° bezšuvju	2.gab.
11	Pakāpieni (skavas)	5.gab.
12	Pāreja PE/metāls DN65	1.gab.
13	Pāreja DN65/40	2.gab.
14	Bedre liekā ūdens uzkrāšanai un drenāža	1.gab.
15	Spiediena manometrs	1.gab.
16	Ūdens līmeņa mērītājs	1.gab.
17	Elektriskais sildītājs 0,5 kW	1.gab.

Piezīmes:

1. Artēziskā sūkņa tips, marka jauda, kā arī urbuma precīzs dziļums, apvalkcaurules diametrs, tiks noskaidrots urbuma ierīkošanas gaitā, un veicot priekšizpētes darbus un tas ir potenciālā licenzētā urbuma ierīkotāja kompetencē.
2. Stingrā režīma iespējamā aizsargjosla 10 m (saskaņā ar LVĢMC izziņu Nr.4-7/450), Aizsargjoslu lielumi ir precizējami pēc ūdensapgādes urbuma ierīkošanas.
3. Ūdensapgādei plānots izmantot Pļaviņu-Salaspils ūdens horizontu (izziņa Nr.4-7/449 par ūdensapgādes iespējām teritorijā).
4. Izurbjot urbumu urbumu jāprecizē ūdens sastāvs un pirms ūdens padeves patērētājiem jānodrošina ūdens sagatavošana esošajā atdzelzošanas stacijā.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve      Īdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas pagastā Rēzeknes novadā					
Proj. vadīt.	T.Loginova		07.2012.						
Izstrād.	I.Afanasjeva		07.2012.	Lapas nosaukums      Projektējamā urbuma Nr.2 ausgals. Plāns. Griezums.					
				Objekta reģistrācijas Nr.      ČPP/033/01					<b><i>Ekolat sia</i></b> Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a    tālr.654-24646
Inv.Nr.				Proj. stadija TP	Marka TN	Lapa 2	Mērogs 1:25		