

plāns ar urbumu elektroapgādes tīkliem

78460030138

3MDZ

gr.

art.urb.

Proj. Caurule D40 L=2m

NY-Y-J 3x4 mm² L=33m

NY-Y-J 3x4 mm² L=22m

met. Nī

zīdēns tornis

apzīmējumi


- Projektējamā kabelīnija
- Projektējamā aizsargcaurule
- Projektējamais zemējuma kontūrs

N.p.k.	Darbu nosaukums
	Esošās ēkas un būves
①.	Esošais urbums Nr.1 (P700120)
②.	Esošā atdzelžošanas stacijas ēka
③.	Esošais ūdenstornis V-50 m3 (nedarb.)
	Projektējamās ēkas un būves
④.	Projektējamais urbums Nr.2

(paraksts)

- Projektējamā kabelīnija
- Projektējamā aizsargcaurule
- Projektējamais zemējuma kontūrs

1. Proj. abonenta sadalnes elektroapgāde paredzēta no esoša uzskaites sadalnes (US-3)
2. Sprieguma sistēma - 400/230V.
3. Inženierkomunikāciju šķērsošanas vietās kabeļu likšanas atzīmi jāprecizē uz vietas pēc skatrakumu rakšanas un to komunikāciju izsaukto pārstāvju klātbūtnē.
Kabeļu likšanu veikt bez mehānismu pielietošanas.
4. Projektētus kabeļus guldīt tranšējā 0.7m dziļumā no esošās reljefa zemes atzīmes.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā, Čornajas pagastā Rēzeknes novadā					
Dajas vadīt.	K.Bērziņa		07.2012.	Lapas nosaukums Ģenerālpļāns ar urbumu elektroapgādes tīkliem					
				Objekta reģistrācijas Nr. ČPP/033/01					
Inv.Nr.				Proj. stadija TP	Marka ELT	Lapa 3	Mērogs 1:250		Ekolat sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 1.Preču 30a tālr.654-24646