



TELPU EKSPLIKĀCIJA

TELPAŠ NR. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA, m²	
201	Kāpņu telpa/gaitenis/lifts	4.20 / 6.70	Projektējams
202	Telpa galda spēlēm	72.25	Projektējama
203	Vingrošanas zāle	86.20	Projektējama
204	Trenažieru telpa	36.40	Projektējama
205	Telpa treneriem	10.20	Projektējama
206	Inventāra telpa	9.20	Projektējama
207	Ģērbtuve+WC/duša	9.60	Projektējama
208	Ģērbtuve+WC/duša	9.40	Projektējama
209	Palīgtelpa	8.20	Projektējama
210	Balkons	13.50	Esošs
211	Tehniskā telpa	8.80	Projektējama
KOPĀ		272.65	

GAISMEKĻU EKSPLIKĀCIJA		
Gaismeklis plānā	Gaismekļa apraksts un tehniskie dati	
	Gaismeklis "IZEJA" ar kompakto luminiscences spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl.	GEF (GL ekv)
	Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 2x36W, ar opalu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,	TIN (GL ekv)
	Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W, ar paraboloisko reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu,	C60 (GL ekv)
	Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W, ar opalu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.	C60 (GL ekv)
	Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompakām luminiscences spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, ar dekoratīvu stiklu	D20 Opal ekv
	Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompakām luminiscences spuldzēm 2x18W, a.p. IP44 ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl., ar dekoratīvu stiklu	D20 Opal ekv
	Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, komplektā ar slēdzi un kontaktligzdu	SAL (GL ekv)
	Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 4x14W, ar paraboloisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu	C10 (GL ekv)
	Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W, ar paraboloisko reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,	C10 (GL ekv)
	Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x49W, ar opalu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.	C10 (GL ekv)
	Griestu tipa gaismeklis ar luminis, spuldzi T5 1x35W, ar opalu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu,	(GL ekv)
	Griestu tipa gaismeklis ar luminis, spuldzi T5 1x35W, ar opalu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.	(GL ekv)
	Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.	(GL ekv)
	Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 1x26W, a.p. IP54, ar elektronisko balastu.	(GL ekv)

SLĒDŽU EKSPLIKĀCIJA

Apzīmējums plānā	Slēdžu apraksts un tehniskie dati	Pie
	Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai,230V,10A,IP20	
	Divpola slēdzis zemapmetuma instalācijai,230V,10A,IP20	
	Vienpola slēdzis zemapmetuma instalācijai,230V,10A,IP44	herm
	Divpola slēdzis zemapmetuma instalācijai,230V,10A,IP44	herm
	Vienpola pārslēdzis zemapmetuma instalācijai,230V,10A,IP20	

<div><div></div><div>ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Buvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija tāl./fax. 67113941, e-mail: riga@rem.lv Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tāl./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div></div>				Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība Reģ. nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,Rēzeknes novads, LV-460 Nosaukums: Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūve Adrese: Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads			
Amata nosaukums				Rasējums:			
Vārds,uzvārds				Arhīva reģistrācijas Nr.			
Paraksts				Rasējuma marka			
Datums				Stadija			
Būvpr.EL daļas vad.				Mērogs			
Projektēja				REM_1313			
				EL			
				TP			
				1:100			