

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

- Projekts izstrādāts saskaņā ar pastāvošiem LBN 221-98.
- Dzerāmā ūdensvada iekšējie tīkli - ieprojektēti no daudzslāņu (plastmasa - aluminijs - plastmasa) caurulēm "WAVIN".
- Aukstā un karstā maģistrāles ūdens caurules un stāvvadus jāizolē ar akmensvates siltumizolāciju "PAROC" PV-AE biezumā 30 mm.
- Saimniecības kanalizācijas iekšējie tīkli-no plastmasas kanalizācijas caurulēm "Pipe Life".
- Kanalizācijas būvi sākt no trases zemākās vietas, iepriekš precizējot pievienošanās vietas atzīmi.

DARBA ZĪMĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

	Nosaukums	Piezīmes
1.	Vispārējie rādītāji.	
2.	1.stāva plāns M 1:100 ar ŪK tīkliem.	
3.	2. stāva plāns M 1: 100 ar ŪK tīkliem.	
4.	Ūdensvada Ū1, S3, S4 shēmas.	
5.	Kanalizācijas K1 griezumi .	

IZZIŅU UN KLĀTPIELIEKAMO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
ŪK-IS	Specifikācija	uz 4 lapām

ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS ZĪMĒJUMU GALVENIE RĀDĪTĀJI

Sistēmas nosaukums	Nepieciešamais spiediens ūdensvada ievadā, m	Aprēķina patēriņš				Uzstādīto el.dzinēju jauda, kW	Piezīmes
		3 m/dnn	3 m/st.	l/sek.	Ugusgr. l/sek.		
Ūdensvads	27	3.45	2.29	1.55			/kopējais/
Karstais ūdensvads	—	2.07	1.72	1,05			
Sadzīves kanalizācija	—	3.45	2.29	3.15			
Lietus kanalizācija	—	—	—		—	—	

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI :

- ?1 — Projekt. aukstais ūdensvads
- S3 — Projekt. karstais ūdensvads
- S4 — Cirkulācijas vads
- K1 — Projekt. sadzīves kanalizācija
- — Aizbīdnis
- — Vienvirzienvārsts
- — Lodveida krāns

- D Duša
- Mg Roku mazg. galds
- M Trauku mazg. galds
- K Klozetpods
- T Traps

Ši būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs

Tamāra Bragina

(vārds un uzvārds)
 50-1455
 (sertifikāta nr.)

2013.g.20.05.
 (datums)

(paraksts)

<div> <div> </div> <div> ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Buvmersanta reģ.Nr. 4827-R Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija tālr./fax. 67113941, e-mail: rīga@rem.lv Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv </div> </div>				Pasūtītājs: Rēzeknes novada pašvaldība Reģ. nr.90009112679 Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,Rēzeknes novads, LV-4601		Pasūtījuma Nr. REM_1313
Nosaukums: Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija Adrese: Rāznas iela 17, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads						
Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums: VISPĀRĒJIE RĀDĪTĀJI.		
Būvpr. vad.	I.Buka			Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija
Būvpr.ŪK daļas vad.	T.Bragina		05.2013.			Mērogs
Inženiere	T.Bragina		05.2013.			Lapa
				REM_1313	ŪK	TP
						1:100
						1
						5