

PIEZĪMES:

- *Pieplūdes un nosūces gaisa vadus un trokšņu slāpētājus no gaisa iegremšanas un izmešanas restes līdz AHU, izolēt ar POROC vati (biezums 100 mm) un skārda čaulu.*
- *Trokšņu slāpētājus un uguniaizturošos vārstus skatīt sistēmu shēmās.*

Apzīmējumi

	Pieplūdes gaisa vads
	Nosūces gaisa vads
KH-160 / 200 m3/h	*Gaisa sadalītāja marka- izmērs / Gaisa daudzums m3/h*

Vispārīgie norādījumi

1. Lai novērstu siltuma kondensēšanos un siltuma-aukstuma zudumus, cauruļvadi izolējami ar siltumizolāciju, ar folija pārklājumu
Izolācijas biezums - skatīt tabulā

		Cauruļvada diametrs, mm	"Armaflex / AC" izolācijas biezums, mm
Apkures un siltumapgādes cauruļvadi	70 / 50 oC	līdz dn65	13
		dn65 līdz dn100	19

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
Kaļķu 15, Rīga, LV-1050, Latvija
tālr./fax. 67113041, e-mail: riga@rem.lv
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs:	Rēzeknes novada pašvaldība		Pasūtījuma Nr.
	Reģ. nr.90009112679		REM_1313
	Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne,Rēzeknes novads, LV-4601		
Nosaukums:	Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija		
Adrese:	Rāznas iela 17, Kaunata,		
	Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads		
Rasējums:	BĒNIŅU STĀVA PLĀNS		

Amata nosaukums	Vārds,uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr. dajas vad.	A. Āboltiņš		05.2013.
Izstrādāja	A. Āboltiņš		05.2013.

Arhīva reģistrācijas Nr.	Rasējuma marka	Stadija	Mēroga	Lapa	Lapas
REM_1313	AVK	SP	1:100	4	