

2. STĀVA PLĀNS  
M 1:100

Nr	Telpu n.
59	KĀPIŅU TEL.
60	PALĪGTELPA
61	KABINETS
62	HĀLLE
63	GUĻAMIST.
64	GUĻAMIST.
65	GUĻAMIST.
66	WC MEITEN.
67	TAMBURS
68	TAMBURS
69	WC ZENIEM.
70	GUĻAMIST.
71	GAITEĻIS
72	PALĪGTELPA
73	PALĪGTELPA
74	GUĻAMIST.
75	GUĻAMIST.
76	GUĻAMIST.
77	GAITEĻIS
78	WC RITENĶI
79	PROJEKTĒJ.
80	VEDINĀŠAN.
81	BĒNIŅU TEL.

SADALES 4 ES APRĒĶINU TABULA


PIESĒĒGUMA VIETA	APRĒĶINA DATI
4 ES AK-3W P-22	$P_n = 17,38 \text{ kW}$ $P_{\Sigma} = 17,38 \text{ kW}$ $I_n = 77,02 \text{ A}$

MMU 5x6 / p.c. d = 40 mm  
3 ES gr.3; 25m/25m; slpums

PE 8/8




TĒLPU EKSPĻĀKĀCIJA		
Nr	Telpu nosaukums	Plošība, m <sup>2</sup>
59	KĀPJU TĒLPA	12,00
60	PALĪGTĒLPA	13,20
61	KABINETS	26,10
62	HALLE	22,90
63	GUĻAMISTABA	27,70
64	GUĻAMISTABA	28,10
65	GUĻAMISTABA	29,90
66	WC MĒTENĒM	8,10
67	TAMBURS	3,10
68	TAMBURS	3,10
69	WC ZENIEM	8,10
70	GUĻAMISTABA	12,30
71	GAITENIS	1,50
72	PALĪGTĒLPA	5,70
73	PALĪGTĒLPA	7,10
74	GUĻAMISTABA	28,70
75	GUĻAMISTABA	28,00
76	GUĻAMISTABA	28,90
77	GAITENIS	36,10
78	WC RITEKŅRĒSLU LIETOTĀJIEM	4,30
79	PROJEKTEJAMAS PACELĀS	3,40
80	VĒDINĀŠANAS TĒLPA	20,70
81	BENĪŅU TĒLPA	262,80

GRUPU SIAKLE	PIESĒLĒGUMA VIETA
	APRĒKINA DATI
	APZĪMĒJUMS, TIPS
AIZSARDZĪBAS UN VAIDĪBAS APARĀTU SADALE (A)	
VADU UN VĀRĒJĀ MĀRKA UN ŠĒRSĒRĒZĪJAS	LĪNĪJAS APZĪMĒJUMS
	GARUMS (M)
	INSTALĀCIJAS VEIDS
STRĀVAINĀS PĒRĒTĀS	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ
	TĒLPAS NUMURS PLĀNĀ
	UZSTĀDĪTĀ JAUDA (kW)
	APRĒKINĀ JAUDA (kW)
	STRĀVA (A)
	Inom. Ipat.
PATĒRĒTĀJĀ NOSAUKUMS	



1. **El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMAJ:**
  - a. **El. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšā sienā uz zemas apmetuma .**
  - b. **Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt vinilplastā caurulēs.**
  - c. **Stāvvadu el. kabeļu montēt plastmasas aizsargcaurulēs.**
  - d. **Kabeļu trases pilnībā pārklātas nosacīti, precīzā montāžas ielādi, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un vādināšanas ierīču izvietojumu.**
2. **Elektrokārtu uzstādīšanas augstums:**
  - a. **Sadedī 4 ES montēt slēpti**  
1,70 m augstumā no tīrās grīdas (līdz sadesa augšdaļai).
  - b. **Slēdzus montēt 1,80 m augstumā no tīrās grīdas**  
(izņemot slēdzus kuriem ir īpaši/višņi norādīts uzstādīšanas augstums ) slēpti zem apmetuma.

Slēdzu izvietojuma augstumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas ielādi.

Projekta numurs: 	ARHITEKTU BŪRIS <b>REM PRO</b>	Pasūtītāja: <b>RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA</b> Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne	Pasūtītāja Nr. <b>REM_6312</b>			
LR Uzņēmuma Nr.: 41950341904 Būvniecības reģ. Nr. 6527-3 Raīņa g. Daugavpils, LV-6401, Latvija tālr. faks. 65421388, e-mail: rem@rem.lv		Dričuņu vidusskolas aleja un katlu mājas rekonstrukcija. Dričuņi, Dričuņu pagasts, Rēzeknes novads.				
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS			
<b>INTERNĀTĀ UN ĒDINĀCS KĀRTE</b>						
<b>2. stāva apgaismojuma tīkla plāns: Sadales 4 ES aprīkojuma tabula</b>						
Drošības vadītāja	T. Giermans		05.2013			
Izstrādātāja	T. Giermans		05.2013			
ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.		MĀRŠŅU NR.	STADIJA	MĒROGB.	LAPĀ	LAPĀS
<b>6312</b>		<b>EL</b>	<b>TP</b>	<b>1:100</b>	<b>9</b>	<b>23</b>