



PIEZĪMES

1. El. Instalāciju izbūvēt ar kabeļi MMJ:
 - a. El. Instalāciju montēt atklāti tērauda caurulē d=20 mm pa konstrukcijām.
 - b. Kabeļu pārejas cauri sienām izplīdīt vīnijolesta caurulēs.
 - c. Stāvvadu el. kabeļus montēt plostmasas aizsargcaurulēs.

Projektais:		ARHITEKTU BIROJS REM PRO		Pasažīmais:		RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA		Pasažīuma Nr.					
		LF Uzņēmumus reģ. Nv. 4150341904 Societātēm reģ. Nv. 49271104		Dričānu vidusskolas ēkas un kettu mājas rekonstrukcija.		Abivietēšanas aleja 95, Rēzekne		REM_6312					
Reģ. 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tāl./faks. 65421398, e-mail: rem@rem.lv													
ANĀTA NOSAUKUMS	VARDS, UZVĀRDS	PĀRĀRSTĀTS	DATUMS	INTERNĀTA UN ĒDNĪCAS ĪKAS									
				Bēniņu apgāsmojuma tīkla plāns									
Būvpr. daļas vadītājs	T. Gērmans		05.2013	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RAZELĀJUMA MARKA NR.	STĀDAJA	MĒRSTS	LAPA	LAPAS				
Iestādēja	T. Gērmans		05.2013	6312	EL	TP	1:100	10	23				