

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKĀS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVIENĪBA	DAUDZUMS
	<u>INTERNĀTA UN ĒDNĪCAS ĒKAS</u>			
	<u>SADALE 1 GS (projekt.)</u>			
1	Spēka sadale virsapmetuma montāžai IP-32	SS-11500	gab.	1
2	Ievada svirslēdzis	250 A; 400 V	gab.	1
3	Drošinātājs	NH-00 - 25A	gab.	3
4	Drošinātājs	NH-00 - 35A	gab.	3
5	Drošinātājs	NH-00 - 63A	gab.	3
	<u>SADALE 1 SS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpus 24 moduļiem virsapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	20 A; 400 V; "C"	gab.	1
4	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 230 V; "C"	gab.	1
5	Kontaktors montāžai uz DIN sliedes	4s ; 230V ; 40A	gab.	1
6	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1
	<u>SADALE 1 ES (projekt.)</u>			
1	Sekcionēta sadale-Univers 108 moduļiem virsapmetuma montāžai IP-43	FW33	gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	100 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	32 A; 400 V; "C"	gab.	2
4	Automāts montāžai uz DIN sliedes	20 A; 400 V; "B"	gab.	1
5	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 400 V; "C"	gab.	1
6	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 400 V; "C"	gab.	1
7	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 400 V; "C"	gab.	2
8	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	7
9	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	8
10	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "C"	gab.	2
11	Diferences slēdzis	40 A; 400 V; 30mA	gab.	2
12	Diferences slēdzis	25 A; 400 V; 30mA	gab.	5
13	Diferences slēdzis	25 A; 230 V; 30mA	gab.	7
14	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKĀS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVIENĪBA	DAUDZUMS
	<u>VADĪBAS SADALE 1 VS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpus 12 moduļiem virsapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
	<u>VADĪBAS SADALE 2 VS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpus 12 moduļiem virsapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
	<u>VADĪBAS SADALE 3 VS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpus 12 moduļiem virsapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	32 A; 400 V	gab.	1
	<u>VADĪBAS SADALE 4 VS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpus 12 moduļiem virsapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	32 A; 400 V	gab.	1
	<u>VADĪBAS SADALE 5 VS (projekt.)</u>			
1	Sadales korpus 12 moduļiem virsapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	32 A; 400 V	gab.	1

Projektētājs:  REM PRO	ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv	Pasūtītājs:	RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne	Pasūtījuma Nr.			
				REM_6312			
Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija. Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.							
AMATA NOSAUKUMS	VARDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Materiālu specifikācija			
				ARHĪVA REGISTRĀCIJAS NR.	RASEJUMA MARKA, NR.	STADIJA	MĒROSIS
Būvpr. daļas vadītāja	T. Germane		05.2013	6312	EL	TP	23/1
Izstrādītāja	T. Germane		05.2013				