


SADALES 2 SS APRĒĶINU TABULA

GRUPU SADALE		PIESLĒGUMA VIETA	
		APRĒKINA DATI	
		APZĪMĒJUMS, TIPS	
AIZSARDZĪBAS UN VADĪBAS			
APARATŪRA SADALĒ (A)			
VADU UN KABELU MĀRKĀ UN ŠĶĒRSGRĪZUMS		LĪNIJAS APZĪMĒJUMS	
		GARUMS (M)	
		INSTALĀCIJAS VEIDS	
STRĀVAS PATĒRĒTĀJS	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ		
	TELPAŠ NUMURS PLĀNĀ		
	UZSTĀDĪTĀ JAUDA (kW)		
	APRĒKINA JAUDA (kW)		
	STRĀVA (A)	Inom. I _{pal} .	
PATĒRĒTĀJA NOSAUKUMS			



30	30	30	30	30	30
0.005	0.010	0.150 / 0.150	0.150	0.250	
					3.00
0.03	0.05	0.60 / 0.60	1.00	1.14	13.60
		3.90 / 3.90	6.50		
APKŪRĒS SISTĒMU REGULĒŠANAS CENTRS ECL (ecoline)	SILTUMA - ĢĒRŠNĀS SKAITĪTĀJS (ecoline)	APKŪRĒS CIRKULĀCIJAS SŪKŅIS (chirpatsu)	VENTILĀCIJAS CIRKULĀCIJAS SŪKŅIS	PAZĒMNOŠO TRANSFORMATORU SADALE (220 / 12 ; 260 VA) (vernomdierbieni)	SILTUMMEŽGULA TEHNOLOĢISKĀ IERĪCĪTAS

Projekta štāps:  REM PRO	ARHITEKTU BIROJS REM PRO		Pasūtītājs: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA Atrīvošanas aleja 95, Rēzekne		Pasūtījuma Nr. REM_6312				
	LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv		Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija. Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.						
AMATA NOSAUKUMS VAIDES, UZVAIDS PARASTS DATUMS			INTERNĀTA UN ĒDNĪCĀS ĒKAS Sadales 2 SS aprēķinu tabula						
				ARĶIVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RĒKŠUMA MARKA Nr.	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Būvpr.darba vadītāja	T. Germāne		05.2013	6312	EL	TP		5	23
Izstrādāja	T. Germāne		05.2013						