




MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
	<u>SPĒKA TĪKLS</u>			
1	Sienas kontaktlīdzda zemapmetuma montāžai 1-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	15
2	Sienas kontaktlīdzda zemapmetuma montāžai 2-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	82
3	Sienas kontaktlīdzda zemapmetuma montāžai	230V; 16A; L+N+PE; IP-54	gab.	30
4	Sienas kontaktlīdzda zemapmetuma montāžai	400V; 16A; 3L+N+PE; IP-54	gab.	4
5	Elektrozvans	120 W; 230 V	gab.	3
6	Pazeminošo transformatoru sadale	TS-4 ; 230/12 V	gab.	3
7	Infrasarkanais kustības devējs zemapm. montāžai; regulējamais laiks pēc kustības beigām 1s - 11min	180°; iēcas tips 2.20m; IP-20	gab.	10
8	Spaiļu kārba	75x75mm; IP-44	gab.	7
9	Zemapmetuma tukāsienu nozarkārba	D=68mm	gab.	260
10	Plastmasas caurule	D=20mm	m	300
11	Plastmasas caurule	D=40mm	m	120
12	Plastmasas caurule	D=50mm	m	25
13	Tērauda caurule	D=20mm	m	20
14	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 2x1.5	m	10
15	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x1.5	m	300
16	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x2.5	m	1100
17	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x1.5	m	80
18	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x2.5	m	140
19	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x4	m	100
20	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x6	m	135
21	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x25	m	15
22	Kabelis ar vara dzīslām	MCMK 4x25/16	m	35
23	Kabeļa gala uzdeva	EPKT 0031-L12	gab.	4
24	Ugunsizturīgs kabelis ar vara dzīslām	(N)HXH-FE 180/E30 2x1.5	m	45
25	Potenciālu izlīdzināšanas kopne		gab.	1

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS
	<u>APGAISMOJUMA TĪKLS</u>			
1	Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei montējama pie sienas	1x8 W ; IP-44	gab.	6
2	Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei montējama pie sienas	1x18 W ; IP-32	gab.	7
3	Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei montējama pie griestiem	1x18W ; IP-32	gab.	6
4	Apgaismojuma armatūra vienai ekonomspuldzei montējama pie sienas (bēniņos)	PSH-60 ; 18 W; IP-54	gab.	12
5	Apgaismojuma armatūra četrām luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	4x18W; IP-20	gab.	63
6	Apgaismojuma armatūra četrām luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	4x18W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku	gab.	3
7	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama pie griestiem	1x36W; IP-20	gab.	22
8	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama pie griestiem	1x36W; IP-20 ar avārijas barošanas bloku	gab.	12
9	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama pie sienas (tāfeles apgaism.)	1x58W; IP-20	gab.	7
10	Apgaismojuma armatūra divām luminisc. spuldzēm T-26 ar atstaroto gaismu montējama pie griestiem	2x36W; IP-20	gab.	46
11	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei T-26 montējama pie griestiem	1x36W; IP-50	gab.	28
12	Apgaismojuma armatūra divām luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	2x36W; IP-50	gab.	20
13	Apgaismojuma armatūra divām luminisc. spuldzēm T-26 montējama pie griestiem	2x36W; IP-50 ar avārijas barošanas bloku	gab.	2
14	Apgaismojuma armatūra vienai luminisc. spuldzei FD-G5 montējama pie sienas ar autonomo barošanas avotu 1 stundai	1x8W; IP-20	gab.	12
15	Uzlīme evakuācijas ceļu norādei	10A; 230V; IP-20	gab.	12
16	Spuldžu daudzumu pierēķināt pie gaismekļiem			
17	Slēdzis zemapetuma montāžai	10A; 230V; IP-20	gab.	46
18	Dubultslēdzis zemapetuma montāžai	10A; 230V; IP-20	gab.	42
19	Pārslēdzis vienpolīgais zemapetuma montāžai	10A; 230V; IP-20	gab.	31
20	Tasterslēdzis ar indikācijas lampu	16A; 230V; IP-20	gab.	1
21	Infrasarkanais kustības devējs zemapm. montāžai; regulējamais laiks pēc kustības beigām 1s - 11min	180°; iēcas tips 2.20m; IP-44	gab.	5
22	Bīvlīslēgs	D=68mm; IP-44	gab.	40

Projektētāja:  ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raipa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālrunis/fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv		Pasūtītājs: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne		Pasūtītāja Nr. REM_6312					
Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija. Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.									
Materiālu specifikācija									
AMĀTA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	ARHĪVA REGISTRĀCIJAS Nr.	RĀSĒJUMA MARKA, Nr.	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Būvpr. daļas vadītāja	T. Germane		05.2013	6312	EL	TP		23/3	23
Izstrādātāja	T. Germane		05.2013						