

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVIENTĪBA	DAUDZUMS
	SADALE 2 ES (projekt.)			
1	Sadales korpuss 24 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "C"	gab.	1
4	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	4
5	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	1
6	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "C"	gab.	1
7	Diferences slēdzis	25 A; 400 V; 30mA	gab.	1
8	Diferences slēdzis	25 A; 230 V; 30mA	gab.	3
9	Slēdzene modul. sadalei			
	SADALE 2 GS (projekt.)			
1	Spēka sadale virsapmetuma montāžai IP-32	SS-11500	gab.	1
2	Ievada svirslēdzis	250 A; 400 V	gab.	1
3	Drošinātājs	NH-00 - 25A	gab.	6
4	Drošinātājs	NH-00 - 35A	gab.	6
	SADALE 2 SS (projekt.)			
1	Sadales korpuss 24 moduļiem virsapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 400 V; "C"	gab.	1
4	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	2
5	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 230 V; "C"	gab.	1
6	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 230 V; "B"	gab.	1
7	Elektromotoru palaidējs montāžai uz DIN sliedes	0,40-0,63 A; 400 V	gab.	1
8	Elektromotoru palaidējs montāžai uz DIN sliedes	0,63-1,00 A; 230 V	gab.	1
9	Kontaktors montāžai uz DIN sliedes	4s ; 230V ; 20A	gab.	1
10	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVIENTĪBA	DAUDZUMS
	SADALE 3 ES (projekt.)			
1	Sadales korpuss 36 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "C"	gab.	1
4	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	6
5	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	7
6	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 230 V; "B"	gab.	1
7	Diferences slēdzis	25 A; 230 V; 30mA	gab.	1
8	Kontaktors montāžai uz DIN sliedes	2s ; 230V ; 20A	gab.	1
9	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1
	SADALE 4 ES (projekt.)			
1	Sadales korpuss 36 moduļiem zemapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	5
4	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	7
5	Diferences slēdzis	25 A; 230 V; 30mA	gab.	1
6	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1

<div>Projektētājs:  ARHITEKTU BIROJS REM PRO LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>				Pasūtītājs: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne		Pasūtījuma Nr. REM_6312									
Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija. Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.															
AMATA NOSAUKUMS				Materiālu specifikācija											
Vārds, uzvārds				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.											
PARAKSTS				PASĒJUMA MARKA, Nr.											
DATUMS				STADIJA											
MĒROGS				LAPA											
LAPAS															
Būvpr.darbu vadītāja		T. Germane		05.2013		6312		EL		TP		23/2		23	
Izstrādāja		T. Germane		05.2013											