

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVIEDĪBA	DAUDZUMS
	<u>SKOLAS ĒKA</u>			
	SADALE 3 ES (esošā)			
1	Automāts montāžai uz DIN sliedes	25 A; 400 V; "C"	gab.	2
2	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 230 V; "C"	gab.	1
3	Kontaktors montāžai uz DIN sliedes	2s ; 230V ; 20A	gab.	1
	SADALE 1 SS (projekt.)			
1	Sadales korpus 24 moduļiem zemsapņetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	4
4	Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu montāžai uz DIN sliedes	16A; 230 V	gab.	4
5	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1
	SADALE 2 SS (projekt.)			
1	Sadales korpus 24 moduļiem zemsapņetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svirslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	4
4	Kontaktligzda ar zemējuma kontaktu montāžai uz DIN sliedes	16A; 230 V	gab.	4
5	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1

Projektēja:	ARHITEKTU BIROJS REM PRO	Pasūtītājs: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne	Pasūtījuma Nr.						
	LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv		REM_6312						
Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija. Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.									
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Materiālu specifikācija					
				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASEJUMA MARKA, Nr.	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Būvpr.dajas vadītāja	T. Germane		05.2013	6312	EL	TP		23/4	23
Izstrādāja	T. Germane		05.2013						