




PAGRABA PLĀNS
M 1:100
(fragments)

TELPŲ EKSPLIKACIJA		
70	KĄPNŲ TELPA	17.10
71	PALĖGTELPA	45.80
76	VĖJTVERIS	2.80

SADALES 6 ES APRĒĶINU TABULA



TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr	Telpu nosaukums	Plašums, m²
1	VĒJTVERIS	2.80
2	KĀPJU TELPA	14.70
3	GAITENIS	47.60
4	KABINETS	28.80
5	APKOPEJAS INVENTĀRA SKAPJI	-
6	PRIEKŠTĒLPA	5.10
7	WC IETEKRĒSLU LIETOTĀJIEM	5.50
8	HALLE	116.20
9	GAITENIS	93.60
10	PROJEKTĒJAMA ZĀLE DEJU NODARBĪBAM	125.80
11	KABINETS	8.45
12	APKOPEJAS INVENTĀRA TELPA	4.70
13,38	KABINETS	12.85
14	WC MĒTĒNĒM	9.40
15	PRIEKŠTĒLPA	5.50
16	PRIEKŠTĒLPA	5.50
17	WC ZEMĒM	9.40
18	KABINETS	10.60
19	KABINETS	37.60
20	KABINETS	28.50
21	KĀPJU TELPA	14.70
22	VĒJTVERIS	2.80
23	KABINETS	33.60
24	KABINETS	14.90
25	KABINETS	48.90
26	KABINETS	11.90
27	GAITENIS	6.30
28	VĒJTVERIS	2.60
29	KABINETS	11.90
30	KABINETS	48.40
31	KABINETS	48.10
32	VĒJTVERIS	1.70
33	GAITENIS	6.00
34		18.50
35		11.80
36	UZŅĒMĒJARBĪBAS- IZGLĪTĪBAS KLASĒS TELPAS	7.40
37		13.60
38		1.80

PIEZIMES

1. El. Instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
 - a. El. Instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās, zem apmetuma un aiz elektrarmējumiem griestiem; atkārti - kabeļu pāriņos.
 - b. Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt vinilplasta cauruļās.
 - c. Stīvravu el. kabeļu montēt plastmasas aizsargcauruļās.
 - d. Kabeļu trases plānā parādītais nosaukti, precīzāk montāžas laikā, ņemot vērā santehniko cauruļvadu un vādināšanas līniju izvietojumu.
2. Elektroiekārtu uzstādīšanas augstums:
 - a. Sadalī 6 ES montēt slēpti 1.70 m augstumā no tīrās grīdas (fīz. sadales augšdaļai).
 - b. Sienas kontaktus montēt 0.90 m augstumā no tīrās grīdas (izņemot sienas kontaktus kuriem ir atsevišķi norādīts uzstādīšanas augstums) slēpti zem apmetuma.
Sienas kontaktu izvietojuma augstumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laikā.
 - c. Infrasarkanos kustības devējus uzstādīt 2.20 m augstumā no tīrās grīdas.
Infrasarkanos kustības devējus savienot savstarpēji paralēli.
3. Elektroiekārtu uzstādīšanas izvietojumu precīzēt uz vietas.

Projekta nosaukums: REM PRO		Pasūtītāja: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne		Pasūtījuma Nr. REM_6312	
LR Uzņēmuma reģ.Nr.: 41530941904 Būvniecības reģ.Nr.: 4827-R Raiba 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax: 65421398, e-mail: rem@rem.lv		Dričuņu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija. Dričuņi, Dričuņauka pagasts, Rēzeknes novads.			
AMATA NOSAUKUMS VIENĀDZĪGĀS PĀRVAISTES		SKOLAS ĒKA 1. stāva spēka tīkls pārs; Sadalās 6 ES aprīcinātu tabulu			
Būvprojekta veidošana Izstrādāja:		AMATA REĢISTRĀCIJAS Nr. 6312		BUDVĒRĀ TP	MĒROGOS 1:100
T. Gomeris T. Gomeris		REĢISTRĀCIJAS Nr. 05.2013 05.2013		LAPA 13	LAPAS 23