

PIENEMTIE APZĪMĒJUMI

Nr. p. k.	Apzīmējums plānā	Apzīmējuma raksturojums
1	□□□	Esošā uzskaites sadaļe
2	—	Projekt. spēka sadaļe
3	—	Elektriskais kabeļi
4	○ ^{Nr 0018}	Spēka patēriņš <u>numurs plānā</u> <u>jauda, kw</u>
5	*	Sienas kontakts zemapmetuma montāžai 400V; 16a; 3L+N+PE; IP-54
6	+	Sienas kontakts zemapmetuma montāžai 230V; 16a; L+N+PE; IP-54
7	△	Sienas kontakts zemapmetuma montāžai 230V; 16a; L+N+PE; IP-20
8	◎	Apgaismojuma armatūra vienai kvēlepuldzei montējama pie sienas
9	◎	Apgaismojuma armatūra vienai luminiscentajai spuldzei montējama piekaramajos grieštos
10	■■■	Apgaismojuma armatūra četrām luminiscentajām spuldzēm montējama pie griešiem
11	■■■	Apgaismojuma armatūra četrām luminiscentajām spuldzēm montējama piekaramajos grieštos
12	■■■	Apgaismojuma armatūra divām luminisc. spuldzēm T-26 ar atstaroto gaismu montējama pie griešiem
13	—	Apgaismojuma armatūra vienai luminiscentajai spuldzei montējama pie griešiem
14	—	Apgaismojuma armatūra divām luminiscentajām spuldzēm montējama pie griešiem
15	—	Apgaismojuma armatūra vienai luminiscentajai spuldzei paredzēta tāfeļu apgaismojumam
16	—F	Evakuācijas apgaismojuma armatūra vienai luminiscentajai spuldzei FD montējama pie sienas; IP-20 ar autonomo barošanas avotu 1 stundai
17	12x ^{20W}	Apgaismojuma armatūras skaits <u>spuldzes skaits / spuldzes jauda, W</u> <u>uztādišanas augstums, m</u>
18	↗	Slēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
19	↗	Dubultslēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
20	↗	Slēdzis zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20 kopā ar blīvslēgu IP-44
21	✓	Pārslēdzis vienpoligais zemapmetuma montāžai ; 10A; IP-20
22	✖	Infrasarkanais kustības devējs
23	✚	Elektriskais zvane
24	▣	Spēļu kārba
25	●	Normētā apgaismotība

1. Sis rasējumu komplekts nav izmantojams citu objektu projektēšanai un būvniecībai bez saskaņošanas ar A/S "Komunālpunkts".
2. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai;
3. Raksturīgie (galvenie) izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga, neskaidrību gadījumā griezties pie būvprojekta autoriem;
4. Jebkuras izmaiņas būvprojekta jāsaskaito ar būvprojekta autoriem līdz attiecīgo būvdarbu uzsākšanai;
5. Visas norādes, kas dotas "Vispārīgo datu" lapā attiecīnāmas uz visiem šajā sējumā izvietotajiem rasējumiem;
6. Visas atsaucēs uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojekta, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas īmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaņai ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.

GALVENĀ KOMPLEKTA DARBA ZĪMĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
EL-1	Vispārīgie dati	
	INTERNĀTA UN ĒDNĪCAS ĒKAS	
EL-2	Sadales 1 GS aprēķinu tabula	
EL-3	Sadales 1 ES aprēķinu tabula	
EL-4	Sadales 2 GS aprēķinu tabula	
EL-5	Sadales 2 SS aprēķinu tabula	
EL-6	1. stāva spēka tīkla plāns ; Sadales 2 ES aprēķinu tabula	
EL-7	2. stāva spēka tīkla plāns ; Sadales 1 SS aprēķinu tabula	
EL-8	1. stāva apgaismojuma tīkla plāns ; Sadales 3 ES aprēķinu tabula	
EL-9	2. stāva apgaismojuma tīkla plāns ; Sadales 4 ES aprēķinu tabula	
EL-10	Bēniņu apgaismojuma tīkla plāns	
	SKOLAS ĒKA	
EL-11	Sadaju 3 ES, 4 ES un 5 ES aprēķinu tabulas	
EL-12	Sadales 1 SS (2 SS) aprēķinu tabula	
EL-13	1. stāva spēka tīkla plāns ; Sadales 6 ES aprēķinu tabula	
EL-14	2. stāva spēka tīkla plāns ; Sadales 7 ES aprēķinu tabula	
EL-15	1. un 2. stāvu apgaismojuma tīkla plāni	
EL-16	Materiālu specifikācija	

Šī būvprojekta elektroapgādes daļas izveidījums atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām	
Būvprojekta daļas vadītājs	T. Germane
70 - 1354 (sertifikata nr.)	
2013.g. 31.05. (datums)	
 (pamatā)	

Projektētājs:	ARHITEKTU BIROJS			Pasūtītājs:	RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA			Pasūtījuma Nr.		
	REM PRO				Atbrivošanas aleja 95, Rēzekne					
	LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomercanta reģ.Nr. 4827-R Raipa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tāl./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv	Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija. Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.								
ANĀTA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS		INTERNĀTA UN ĒDNĪCAS ĒKAS					
					Vispārīgie dati					
Būvprojekta vadītājs	I. Buka				ARHĪVA REGISTRĀCIJAS Nr.	RAZĒJUMA MARKA, Nr.	STĀDJA	MĒRSTS	LAPA	
Būvprojekta vadītāja	T. Germane		05.2013		6312	EL	TP	1:100	23	
Izstrādāja	T. Germane		05.2013							