

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKĀS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVIENĪBA	DAUDZUMS
SADALE 4 ES (esošā)				
1	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	3
SADALE 5 ES (esošā)				
1	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "C"	gab.	1
2	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 230 V; "C"	gab.	1
4	Kontaktors montāžai uz DIN sliedes	2s ; 230V ; 20A	gab.	1
SADALE 7 ES (esošā)				
1	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	1
2	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	1
SADALE 6 ES (projekt.)				
1	Sadales korpus 24 moduļiem virsapmetuma montāžai IP-32		gab.	1
2	Ievada svīslēdzis montāžai uz DIN sliedes	40 A; 400 V	gab.	1
3	Automāts montāžai uz DIN sliedes	16 A; 230 V; "B"	gab.	4
4	Automāts montāžai uz DIN sliedes	10 A; 230 V; "B"	gab.	2
5	Automāts montāžai uz DIN sliedes	6 A; 230 V; "C"	gab.	1
6	Kontaktors montāžai uz DIN sliedes	2s ; 230V ; 20A	gab.	1
7	Slēdzene modul. sadalei		gab.	1

Nr. p. k.	IEKĀRTU MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU NOSAUKUMS UN TEHNISKĀS RAKSTUROJUMS	IEKĀRTU, MATERIĀLU, IZSTRĀDĀJUMU MARKAS UN TIPS	MĒRVIENĪBA	DAUDZUMS
SPĒKA TĪKLS				
1	Sienas kontaktligzda zemapmetuma montāžai 1-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	1
2	Sienas kontaktligzda zemapmetuma montāžai 2-vietīga	230V; 16A; L+N+PE; IP-20	gab.	19
3	Spaiju kārba	75x75mm; IP-44	gab.	1
4	Infrasarkanas kustības devējs zemapm. montāžai; regulējams laiks pēc kustības beigām 1s - 11min	180°; iēcas tips 2.20m; IP-20	gab.	6
5	Zemapmetuma tukšienu nozarkārba	D=68mm	gab.	60
6	Plastmasas caurule	D=20mm	m	20
7	Plastmasas caurule	D=40mm	m	100
8	Kabeļu penāls	20 x 20mm	m	165
9	Kabeļu penāls	40 x 25mm	m	50
10	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x1.5	m	55
11	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 3x2.5	m	150
12	Kabelis ar vara dzīslām	MMJ 5x4	m	110
13	Ugunesztūrgs kabelis ar vara dzīslām	(N)HXH-FE 180/E30 2x1.5	m	110

Projektatajs:	ARHITEKTU BIROJS REM PRO			Pasūtītājs: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne	Pasūtījuma Nr. REM_6312
	LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904 Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R Raipa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv			Dricānu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija. Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads.	
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Materiālu specifikācija	
Buvpr.dajas vadītāja	T. Germane		05.2013	ARHĪVA REGISTRĀCIJAS Nr.	RASEJUMA MARKA, Nr.
Izstrādāja	T. Germane		05.2013	STADIJA	MĒROSIS
				LAPA	LAPAS
				6312	EL
				TP	
				23/5	23