


ĒKAS ZEMĒJUMA UZ ZIBENSAIZSARDZĪBAS PLĀNS. M 1:100.


TEĻPU EKSPĻIKĀCIJA

Nr. plānā	Nosaukums	Platība, m²
1	2	3
101	Garāžas telpa	86.80
	KOPĀ:	86.80



PIEZĪMES:

1. Zemējuma kontūru guldīt tranšejā 1,0m dziļumā no augsnes virskārtas
2. Zemējuma kontūrus ar zibensaizsardzības sietu savienot caur mērtjumspailēm .
3. Zibensaizsardzības sietaim izmantot alumīnija stiepli d-8mm
4. Zibensaizsardzības sietu stiprināt atklāti virs jumta seguma uz stieples turētājiem.
5. Zemējuma māģistrāles kuras montējas pa ēkas sienām aizsargāt no mehāniskiem bojājumiem ar metāla leņķdzelzi 2,2m augstumā
6. Zibensaizsardzības sietu savstarpēji savienot ar spailēm.
7. Visas metāla daļas kuras atrodas uz jumta savienot ar zibensaizsardzības sietu.

 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums Garāžas būvniecība īpašumā "Laimas", Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs ĒKAS ZEMĒJUMA UZ ZIBENSAIZSARDZĪBAS PLĀNS.			
Būvprojekta daļas vadītāja				Pasūtījuma Nr.	14 - 34 - 028	Mērogs	Stadija
Būvinženieris	G. Glīdzs		08.12.2014.	Saskaņots		1:100	TP
Arh. reg.Nr.						Lapas Nr.	Lapu sk.
						EL-4	