



IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	IEKŠĒJIE TĪKLI			
	Ū1			
1.	FILTRS, DN20	GAB.	1	
2.	ŪDENSMĒRĪTAJS, DN20,	GAB.	1	
3.	MANOMETRS, 0-10BAR, AR KRĀNU	KOMPL.	1	
4.	PĀREJA,Dn32/20; /Dn50x20	GAB.	1/1	
5.	AIZBĪDNIS,Dn50, Pn10	GAB.	1	
6.	LODVEIDA KRĀNS,Dn32, Pn10	GAB.	1	
7.	LODVEIDA KRĀNS,Dn20, Pn10	GAB.	2	
8.	LODVEIDA KRĀNS,Dn15, PN10	GAB.	7	
9.	LAISTĪŠANAS KRĀNS Dn20 AR ŠLŪTENI, L = 20 m, ĀRĒJAIS	GAB.	1	
10.	LAISTĪŠANAS KRĀNS Dn15 AR ŠLŪTENI, L = 20 m	GAB.	1	
11.	PLASTMASAS CAURULE PP-R, SDR11, Pn10, Dn50	T.M.	3,00	Pipe Life vai analogs
12.	PLASTMASAS CAURULE PP-R, SDR11, Pn10, Dn32	T.M.	4,00	Pipe Life vai analogs
13.	PLASTMASAS CAURULE PP-R, SDR11, Pn10, Dn25	T.M.	15,00	Pipe Life vai analogs
14.	PLASTMASAS CAURULE PP-R, SDR11, Pn10, Dn20	T.M.	7,00	Pipe Life vai analogs
15.	PLASTMASAS CAURULE PP-R, SDR11, Pn10, Dn15	T.M.	31,00	Pipe Life vai analogs
16.	CAURULES PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA "PAROC", b=10, NO ČAULAM, D60, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	3,00	
17.	CAURULES PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA "PAROC", b=10, NO ČAULAM, D42, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	3,00	
18.	CAURULES PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA "PAROC", b=10, NO ČAULAM, D35, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	1,00	
19.	CAURULES PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA "PAROC", b=10, NO ČAULAM, D28, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	4,00	
20.	CAURULES PRETKONDENSĀTA IZOLĀCIJA "PAROC", b=10, NO ČAULAM, D22, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	20,00	
21.	APVALKCAURULE GRĪDAS KONSTRUKCIJĀ PEM SINIRAITA, D110	T.M.	18,00	

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
22.	SIENAS LĪKNIS 16X1/2	GAB.	11	
23.	CAURUĻU BALSTENIS,90 D16	GAB.	11	
24.	PIESLĒGŠANA PIE PROJEKT. ŪDENSVADA IEVADA, Dn50	GAB.	1	
25.	SISTĒMAS IZMĒĢINĀŠANA UN HĻORĒŠANA	T.M.	60,00	
26.	SISTĒMAS NODOŠANA	CILV./ST.	7,5	
	T3			
1.	ELEKTROŪDENSSILDĪTĀJS, V=100,0L	KOMPL.	1	2,2kW
2.	ELEKTROŪDENSSILDĪTĀJS, V=40,0L	KOMPL.	1	1,2kW
3.	ELEKTRISKAIS DVIEĻU ŽĀVĒTĀJS	GAB.	1	0,2kW
4.	VIENVIRZIENA VĀRSTS, DN15	GAB.	2	
5.	LODVEIDA KRĀNS, Dn15	GAB.	2	
6.	LAISTĪŠANAS KRĀNS Dn15 AR ŠLŪTENI, L = 20 m	GAB.	1	
7.	ŪDENSMĀSĪTĀJS MAZGĀTNEI	GAB.	1	
8.	ŪDENSMĀSĪTĀJS ROKU MAZGĀTNEI	GAB.	8	
9.	ŪDENSMĀSĪTĀJS TRAUKU MAZGĀTNEI	GAB.	1	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615			
Proj. vadīt.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums	Iekārtu specifikācija un darbu apjomi. (sākums)			
ŪK pr. vadītājs	V. Bundins		12.2017.	Pasūtījuma numurs	134 - P/17			
Izstrād.	V. Bundins		12.2017.	Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs	
			BP	ŪK	7			