

SPECIFIKĀCIJA (NOBEIGUMS)




U=0,4/0,23kV

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Ēkas zibensaizsardzība un zemējums				
1	Zibensuztvērējs, Ø16mm; L=1.50m	gab.	6	Cinkots
2	Zibensuztvērēja stiprinājums	kompl.	6	Cinkots
3	Alumīnija stieple, Ø8mm	m	112	
4	Pievienojuma spaile Rd8/Rd16	kompl.	6	Cinkota
5	Savienojuma spaile, Rd8/Rd8	kompl.	19	Cinkota
6	Stieples stiprinājuma elements, Rd8/jumta skārds	kompl.	90	Cinkots
7	Stieples stiprinājuma spaile lietus notekrenēm, Rd8/notekrene	kompl.	4	Cinkota
8	Nolaiduma turētājs- universālā lietus notekcaurules apskava, Rd8/Ø80÷160	gab.	12	Cinkota
9	Nolaiduma sienas stiprinājums, Rd8÷10	kompl.	4	Cinkots
10	Savienojuma/mērījuma spaile, Rd8/Rd10	kompl.	4	Cinkota
11	Tērauda vertikālais elektrods; Ø16mm; L=3.00m (2x1.50m)	kompl.	8	Cinkots
12	Elektroda uzgalis; Ø16mm	gab.	8	Cinkots
13	Tērauda apaļdzelzs, Ø10mm	m	8	Cinkota
14	Tērauda plakandzelzs 40x3.5mm (zem.kontūra kopne)	m	20	Cinkota
15	Savienojuma spaile Ø16/FL40 elektrodu un kopnes savienošanai zemē	kompl.	8	Cinkota
16	Savienojuma spaile Ø10/FL40 nolaidumu un kopnes savienošanai zemē	kompl.	4	Cinkota
17	Pretkorozijas lente	m	10	
Ārējie elektroapgaismes tīkli				
1	LED gaismeklis BGP303 LED122-3S/740 PSU I STD 42/60	kompl.	2	"Philips"
2	Apgaismes balsts ar L-veida konsoli, karsti cinkoti (H līdz gaismeklim 8m), 6PJ60HL1+P1060 (h=2.0m; izvērsums 1.0m, 15 grādi)	kompl.	2	
3	Betona pamatne līdz 12m balstam, P-4	gab.	2	
4	Apgaismes balsta gumijas blīve, GBRG	gab.	2	
5	Savienojumu spailes komplekts; SV15	kompl.	2	Apgaismes stabos
6	Automātiskais slēdzis ~1; 1pol.; 6A "C" ar stiprinājumiem	gab.	2	
7	Instalācijas kabelis ar vara dzīslām PPJ 3x2.5	m	22	
8	Kabelis ar alumīnija dzīslām guldīšanai zemē AXPk 4x35	m	76	
9	Gala apdare kabelim 4x35mm²	kompl.	4	
10	Kabeļa plastmasas aizsargcaurule Ø75mm, 750N guldīšanai zemē	m	12	
11	Kabeļa plastmasas aizsargcaurule Ø75mm, 1250N guldīšanai zemē	m	10	
12	Stiprinājumu, savienojumu un marķēšanas elementi	kompl.	2	
13	Signālente, 120mm; "Uzmanību Kabelis!"	m	68	
14	Zāliena atjaunošana	m²	60	

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Ārējie spēka tīkli (kanalizācijas sūkņu stacija)				
1	Kabelis ar vara dzīslām guldīšanai zemē CYKY 5x4	m	20	
2	Kabeļa plastmasas aizsargcaurule Ø50mm, 750N guldīšanai zemē	m	10	
3	Signālente, 80mm; "Uzmanību Kabelis!"	m	10	
4	Stiprinājumu, savienojumu un marķēšanas elementi	kompl.	1	

Norādījumi:

- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
- Specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
- Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un palīgmateriāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu, tehnoloģiski pareiza un atbilstoša spēkā esošajiem normatīviem, veikšana pilnā apjomā.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4615			
Projekta vad.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums Specifikācija (nobeigums)			
Proj.daļas vad.	V.Komars		12.2017.				
Izstrādāja	V.Komars		12.2017.	Pasūtījuma numurs	134-P/17	 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS	
Arh.Nr.				Proj. stadija	BP	Marka	EL
				Lapa	EL-8.2	Mērogs	