




Nr.	Nosaukums	Platība m ²
101	Atpūtas telpa	35.3
102	Virtuves zona	6.5
103	Dzīvojamā istaba	8.5
104	Sanitāra telpa (t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	2.9
105	Dzīvojamā istaba	14.5
106	Dzīvojamā istaba	10.1
107	Dzīvojamā istaba	13.3
108	Dzīvojamā istaba	20.0
109	Koplietošanas sanitāra telpa (t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	7.7
109a	Tīklu ievadu telpa	1.3
110	Apkopes inventāra telpa	1.7
111	Riteņkrēslu novietošanas telpa	9.5
112	Sanitāra telpa (t.sk. cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)	3.0
113	Vējtveris	3.3
		137.6

1. Spēka instalāciju veikt slēpti zem apmetuma, sienas karkasos, virs griestu konstrukcijām.
2. Pārejas caur sienām izpildīt plastmasas aizsargcaurulēs.
3. Sienas kontaktus montēt 0.30m augstumā no tīrās grīdas (ja plānā nav uzrādīts cits izmērs).
4. Elektrosadalni montēt slēpti zem apmetuma 1.70m augstumā (līdz sadalnes augšdaļai).
5. Ventiekārtu slēdžu instalācijas augstums 0.90m no tīrās grīdas, blakus apgaismes slēdžiem.
6. Kabelu montāžas trases, iekārtu un sienas kontaktu izvietojums plānā parādīts nosacīti, precizēt būvniecības gaitā.
7. Elektroiekārtu metāla daļas, kuras neatrodas zem sprieguma, bet var zem tā nokļūt izolācijas bojājuma rezultātā, nepieciešams sazēmēt.
8. Ja kabeli vai caurules ir iebūvētas ugunsdrošā nodalījuma sienā vai pārsegumā, to izbūvei veicami tādi ugunsdrošības pasākumi, lai netiktu mazināta attiecīgās konstrukcijas ugunsizturība.
9. Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4615				
Projekta vad.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums	Stāva plāns ar spēka tīkliem			
Proj.dalas vad.	V.Komars	<i>[Signature]</i>	12.2017.					
Izstrādāja	V.Komars	<i>[Signature]</i>	12.2017.	Pasūtījuma numurs 134-P/17		 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS		
Arh.Nr.				Proj. stadija BP	Marka EL			Lapa EL-4