



ELEKTROAPGAISMES KABEĻU LĪNIJAS APRĒĶINA SHĒMA

U=0,4/0,23kV



Norādījumi:

1. Katram proj. gaismeklī apgaismes stabā uzstādīt automātslēdzi 6A"C"-1f.
2. Automātslēdžu un kabeļu šķēsgriezumu izvēle atbilst selektivitātes, strāvas īsslēguma noteikumiem un sprieguma zudumu noteikumiem līnijas galā.
3. Izvēlētajiem kabeļiem pārbaudīta īsslēguma termiskā noturība.
4. Apgaismes līnijas kabeļiem pieslēgt proj. gaismekļus divām fāzēm A un B.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums
				Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-4615
Projekta vad.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums
Proj.daļas vad.	V.Komars	<i>[Signature]</i>	12.2017.	Elektroapgāismes kabeļu līnijas aprēķina shēma
Izstrādāja	V.Komars	<i>[Signature]</i>	12.2017.	Pasūtījuma numurs 134-P/17
Arh.Nr.				Proj. stadija Marka Lapa Mērogs
				BP EL EL-7
				 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS