



Siltumtrases garenprofils



VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. Projekta dokumentācija izstrādāta saskaņā ar normatīviem dokumentiem.
 2. Siltumtrases tīkl montēt no rūpnieciski izolētām caurulem.
 3. Zemē ievietotas tērauda caurules jāpārklāji ar pretkorozijas izolāciju.
 4. Pirms zemes darbu uzsākšanas inženiertīklu montāžai precizēt esošo inženiertīklu un kabeli izvietojumu un
 5. Siltumtrases tīkl montēt saskaņā ar firmas instrukcijām.
 6. Siltumnesējs - ūdens ar parametriem 80-60 grad. C.
 7. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi metros.
 8. Izpildot būvdarbus, ievērot virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
 9. Caurulvadi: - T1, T2 - tērauda elektrometinātās caurules VS 10704;
 10. Darbu veidi, kuri izpildāmi pēc SIA "Polius" kataloga rasējumiem un norādījumiem :
 - caurulvadu transportēšana un uzglabāšana;
 - tranšējas rakšana, cauruļu novietošana;
 - izolēto cauruļu sagatavošana;
 - tērauda cauruļu metināšana;
 - nekustīgo balstu montāža;
 - izolēto cauruļu savienojumu montāža;
 - uzraudzības signalizācijas montāža;
 - izolētu ventīļu ar 1 atgaisošanas / izteces / krānu montāža;
 - izolētu kompensatoru montāža;
 - kompensācijas spilvenu montāža;
 - elastīgo ievadu montāža;
 - trases brīdinājuma lentas izvietošana;
 - hidrauliskā pārbaude;
 - tranšējas aizbēršana.
 11. Visas atsaucses uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina, ka tās ir pieņemamas.
- tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
- Specifikācijas norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem, ja tie ir pieņemami.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615				
Proj. vadīt.	A.Kuzmins			Lapas nosaukums				
AVK. pr. vadītājs	V. Bundins		12.2017.	Siltumtrases garenprofils				
Izstrād.	V. Bundins		12.2017.	Pasūtītāja numurs		134 - P/17		
				Proj. stadija BP	Marka 4VK	Lapa 4	Mērogs	 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RĒZEKNES NAMS