



MEDPERSONĀLA IZSAUKUMA SISTĒMAS STRUKTŪRSHĒMA



IEKĀRTU PIESLĒGUMU SHĒMA



Norādījumi:

1. Signalizācijas kabeli līdz pansionāta galvenajai ēkai (dežuranta postenim) guldīt vājstrāvu sakaru kanalizācijā PVC110 (skatīt ģenerālpārskatā).
2. Iespējams trauksmes pogām pielietot parastas pogas, auklas, vadus ar pogām.
3. Visus darbus izpildīt saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un standartiem.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-46			
Projekta vad.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums Medpersonāla izsaukuma sistēmas struktūrshēma			
Proj.daļas vad.	V.Komars		12.2017.	Pasūtījuma numurs 134-P/17			
Izstrādāja	V.Komars		12.2017.	Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
Arh.Nr.				BP	ESS	ESS-3	
				 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R REZEKNES NAMS			