

SPECIFIKĀCIJA (SĀKUMS)




U=0,4/0,2

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	Ēkas elektroapgaismes un spēka tīkli			
1	LED gaismeklis 600x600mm, ar matēto aissargstiklu, 40W, 230V, silti balts, 3200K, montāžai uz virsmu, IP40	kompl.	22	
2	LED gaismeklis 1200x300mm, ar matēto aissargstiklu, 40W, 230V, silti balts, 3200K, montāžai uz virsmu, IP40	kompl.	6	
3	LED gaismeklis 1200x300mm, ar matēto aissargstiklu, 40W, 230V, silti balts, 3200K, ar iebūvēto avārijas bloku un akumulatoru, 1h autonom.režīmā, montāžai uz virsmu, IP40	kompl.	2	
4	LED gaismeklis 1200x300mm, ar matēto aissargstiklu, 40W, 230V, silti balts, 3200K, montāžai uz virsmu, IP44	kompl.	2	
5	LED gaismeklis 600x300mm, ar matēto aissargstiklu, 16W, 230V, silti balts, 3200K, montāžai uz virsmu, IP44	kompl.	7	
6	LED gaismeklis 600x300mm, ar matēto aissargstiklu, 16W, 230V, silti balts, 3200K, ar iebūvēto avārijas bloku un akumulatoru, 1h autonom.režīmā, montāžai uz virsmu, IP40	kompl.	1	
7	LED gaismeklis, ar matēto aissargstiklu, 2x9W, 230V, silti balts, 3200K, ar kustības devēju, montāžai uz sienu, IP44	kompl.	1	
8	LED gaismeklis 600mm, ar matēto aissargstiklu, 8W, 230V, silti balts, 3200K, ar slēdzi un rozeti, montāžai virs spoguļa, IP44	kompl.	3	
9	Evakuācijas LED gaismeklis ar piktogrammu "IZEJA", 3W, 230V, montāžai uz virsmu; IP40, 1 st.autonom. Režīmā	kompl.	1	
10	Vienpolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP20	gab.	1	
11	Vienpolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP44	gab.	9	
12	Divpolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP20	gab.	2	
13	Divpolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP44	gab.	4	
14	Trīspolīgs apgaismes slēdzis montāžai kārbā; 250V; 10A; IP44	gab.	1	
15	Sienas kontakts montāžai kārbā; 250V; 16A; L+N+PE; IP20	gab.	33	
16	Sienas kontakts ar vāku montāžai kārbā; 250V; 16A; L+N+PE; IP44	gab.	7	
17	Universālā montāžas kārba zem apmetuma montāžai	gab.	57	
18	Nozarkārba ar vāku zem apmetuma montāžai	kompl.	22	
19	Automātiskais slēdzis ~1f; 1pol.; 6A "B" montāžai uz DIN sliedes	gab.	2	
20	Automātiskais slēdzis ~1f; 1pol.; 10A "B" montāžai uz DIN sliedes	gab.	2	
21	Automātiskais slēdzis ~1f; 1pol.; 16A "B" montāžai uz DIN sliedes	gab.	6	
22	Kombinētais automātiskais slēdzis ar noplūdes strāvas aizsardzību vienā korpusā, ~1f, 2pol.; 10A "B"; 30mA; montāžai uz DIN sliedes	gab.	5	
23	Kombinētais automātiskais slēdzis ar noplūdes strāvas aizsardzību vienā korpusā, ~1f, 2pol.; 10A "C"; 30mA; montāžai uz DIN sliedes	gab.	1	
24	Kombinētais automātiskais slēdzis ar noplūdes strāvas aizsardzību vienā korpusā, ~1f, 2pol.; 16A "B"; 30mA; montāžai uz DIN sliedes	gab.	5	

Nr.	Nosaukums, tehniskie rādītāji	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
25	Kombinētais automātiskais slēdzis ar noplūdes strāvas aizsardzību vienā korpusā, ~3f, 4pol.; 16A "B"; 30mA; montāžai uz DIN sliedes	gab.	1	
26	Kombinētais automātiskais slēdzis ar noplūdes strāvas aizsardzību vienā korpusā, ~3f, 4pol.; 25A "C"; 30mA; montāžai uz DIN sliedes	gab.	1	
27	levadslēdzis ~3f; 3pol.; 400V; 50A; montāžai uz DIN sliedes	gab.	1	
28	Neatkarīgais automātiskā slēdža atslēdzējs, DC 24V; montāžai uz DIN sliedes	gab.	1	
29	Kombinētais pārsprieguma novadītāja bloks ~3f, 3pol.; I+II klase; V25-B+C/3; montāžai uz DIN sliedes	kompl.	1	
30	Drošinātājs, NH-2, gL/gG, 40 A	gab.	3	TP-3368 SI-0.4kV
31	Tranzīta spaiļes (25-70)mm² montāžai uz DIN sliedes	gab.	4	
32	Kabeļa savienojuma uzdeva 4x70mm²	kompl.	1	
33	Modulārās sadalnes korpusi ar vāku, ar atslēgu; 72 DIN vietas; ar DIN sliedēm; zem apmetuma montāžai; IP31	kompl.	1	
34	Kabelis PPJ 3x1.5 ar vara dzīslām	m	340	
35	Kabelis PPJ 4x1.5 ar vara dzīslām	m	15	
36	Kabelis PPJ 3x2.5 ar vara dzīslām	m	320	
37	Kabelis PPJ 5x2.5 ar vara dzīslām	m	30	
38	Kabelis AXP 4x70 ar vara dzīslām	m	8	
39	Izolēts zemējuma daudzdzīslu vads Cu1x25mm²	m	10	
40	Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF-180/E30 2x1.5 ar vara dzīslām	m	5	
41	Ugunsizturīgs bezhalogēna kabelis FRHF-180/E30 3x1.5 ar vara dzīslām	m	5	
42	Plastmasas kabeļu aizsargcaurule Ø20mm	m	20	
43	Plastmasas kabeļu aizsargcaurule Ø25mm	m	22	
44	Plastmasas kabeļu aizsargcaurule Ø32mm	m	2	
45	Plastmasas kabeļu aizsargcaurule Ø32mm guldīšanai zemē	m	8	
46	Ugunsizturīgs materiāls kabeļu pārejas cauri sienām un pārsegumiem aizdarīšanai (EN-1366 uguns barjera-hermētiķis, 300ml)	tūbe	2	
47	Stiprinājumu un marķējuma elementi un palīgmateriāli	objekts	1	

Norādījumi:

- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni.
- Specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaļņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
- Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam jāpārskata projekts un apjoms jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un palīgmateriāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu, tehnoloģiski pareiza un atbilstoša spēkā esošajiem normatīviem, veikšana pilnā apjomā.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pilcenē, Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, LV-46			
Projekta vad.	A.Kuzmins		12.2017.	Lapas nosaukums Specifikācija (sākums)			
Projekta dalības vad.	V.Komars		12.2017.	Pasūtījuma numurs 134-P/17			
Izstrādāja	V.Komars		12.2017.	Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
Arh.Nr.				BP	EL	EL-8.1	
				 Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R REZEKNES NAMS			