



# RĒZEKNES NOVADA DOME

REG.NR.90009112679

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV – 4601,

Tel. 646 22238; 646 22231, 646 25935,

e-pasts: [info@rezeknesnovads.lv](mailto:info@rezeknesnovads.lv)

Informācija internetā: <http://www.rezeknesnovads.lv>

## LĒMUMS

Rēzeknē

2023.gada 21.septembrī

Nr. 1022 (prot. Nr.19, 11.§)

### Par atteikumu saskaņot Greivuļu HES ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus

Izskatot SIA “Nagļu HES” iesniegumu par Greivuļu HES ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu, Rēzeknes novada dome **konstatē**:

2023.gada 31.jūlijā Rēzeknes novada pašvaldībā saskaņošanai tika saņemti Rēzeknes novada Audriņu un Ozolmuižas pagastu teritorijā, uz upes “Rēzekne” atrodošās Greivuļu HES ūdenskrātuves ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi (turpmāk – Ekspluatācijas noteikumi), kuru izstrādi ir pasūtījis īpašuma “Greivuļu HES”, īpašnieks - SIA “Nagļu HES”, reģ. Nr.42403011480. Saskaņošanai iesniegtajos Ekspluatācijas noteikumos ir norādīts, ka tos ir izstrādājis inženieris – hidrotehniķis Einārs Pundurs, sertifikāts Nr.: 3-02066, izdots 16.07.1998. Ekspluatācijas noteikumu izstrādes laiks nav norādīts.

Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas un saskaņošanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi). Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 2.punktam, Ekspluatācijas noteikumu izstrādi un ievērošanu nodrošina persona, kura veic vai plāno uzsākt saimniecisko darbību ūdens objektā (turpmāk – saimnieciskās darbības veicējs), savukārt, atbilstoši šo noteikumu 8.punkta 8.1.apakšpunktam, izstrādātos ekspluatācijas noteikumus saimnieciskās darbības veicējs saskaņo ar vietējām pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas ūdens objekts vai kuru teritoriju var ietekmēt veicamā saimnieciskā darbība ūdens objektā (atbilstoši noteikumu pielikuma 5.5.apakšpunktam).

Pašvaldības ieskatā, lemjot par Ekspluatācijas noteikumu saskaņošanu, ir jāņem vērā ne tikai Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumi Nr.1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”, bet arī Ministru kabineta 2002.gada 15.janvāra noteikumi Nr.27 “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādas mehāniskus šķēršļus” (turpmāk – Noteikumi Nr.27), jo upe “Rēzekne”, uz kuras atrodas Greivuļu HES ūdenskrātuve, ir norādīta šo noteikumu pielikumā, kas liedz mainīt dabā esošos ūdens līmeņa uzstādinājumus ierīkojot slūžas.

No saskaņošanai iesniegto Ekspluatācijas noteikumu satura ir saprotams, ka ekspluatācijas gaitā ir paredzēta ūdens līmeņa regulēšana Greivuļu HES ūdenskrātvē – t.i. Rēzeknes upes posmā, nosakot, ka normālais ūdens līmenis (NŪL) ir 125,57 m; zemākais ūdens līmenis (ZŪL) ir 125,37 m; augstākais (plūdu) 1 % ūdens līmenis (AŪL) ir 125,77 m LAS-2000,5. Ekspluatācijas noteikumiem pievienotajā pārskata plānā (M1:500) ir norādīts, ka ūdens līmenis 03.05.2023. dažādos ūdenskrātuves posmos ir bijis atbilstoši 124,71 m; 124,77 m un 124,81 m LAS-2000,5. No minētā ir saprotams, ka saimnieciskās darbības rezultātā tiek plānots paaugstināt ūdens līmeni Greivuļu HES ūdenskrātvē, regulējot to ar aizvāriem ūdens līmeņa regulēšanas ietaisē.

Izvērtējot SIA "Nagļu HES" saskaņošanai iesniegto Eksploatācijas noteikumu atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām, pašvaldība konstatē, ka to izstrādē nav ņemts vērā Noteikumu Nr.27 1. punktā noteiktais aizliegums būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādu mehāniskus šķēršļus uz upēm, kas ietvertas šo noteikumu 1.pielikumā, kā arī tajos nav informācijas par ūdens līmeņa regulēšanas ietaises (slūžu) piederību vai piekritību un tiesisko pamatojumu SIA "Nagļu HES" tiesībām veikt ūdens līmeņa regulēšanu izmantojot Greivuļu HES ūdenskrātuvē uz upes "Rēzekne" esošās slūžas.

Pašvaldība ar 29.08.2023. vēstuli Nr.RNP/2023/4.11/1732 ir aicinājusi SIA "Nagļu HES" līdz 11.09.2023. sniegt viedokli attiecībā uz paredzamo nelabvēlīgo administratīvo aktu. Pārbaudot datus par pašvaldībā reģistrētajiem saņemtajiem dokumentiem, ir secināms, ka līdz 11.09.2023. SIA "Nagļu HES" viedoklis attiecībā uz paredzamo Eksploatācijas noteikumu saskaņojuma atteikumu nav saņemts.

Ņemot vērā SIA "Nagļu HES" iesniegumu, normatīvo aktu prasību ievērošanas un faktu izvērtējumu, Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 2023.gada 14.septembra priekšlikumu, Rēzeknes novada dome **nolemj**:

1. Atteikt SIA "Nagļu HES" pašvaldībā iesniegto Greivuļu HES ūdenskrātuves eksploatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu.
2. Lēmumu nosūtīt SIA "Nagļu HES" e-pastā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja vietniece

Ērika Teirumnieka