



## RĒZEKNES NOVADA DOME

REĢ.NR.90009112679

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV – 4601,  
Tel. 646 22238; 646 22231, Fax. 646 25935,  
E–pasts: [info@rdc.lv](mailto:info@rdc.lv)

Informācija internetā: <http://www.rezeknesnovads.lv>

### APSTIPRINĀTI

Rēzeknes novada domes  
2012.gada 1.marta lēmumu  
(protokols Nr.5, 6.§.)

### Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 1.marta noteikumi Nr.7 „Par aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas, lietošanas un pārbaudes kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu un Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumiem Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu”

1. Šie noteikumi nosaka vienotu kārtību, kādā uzstādāmi, lietojami un pārbaudāmi aukstā un karstā ūdens skaitītāji (turpmāk tekstā - ūdens skaitītāji) Rēzeknes novada pašvaldībā, izņemot privātos artēziskos urbumus.
2. Ūdens skaitītāja īpašnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas iegādājusies un izmanto ūdens skaitītājus patērētā ūdens uzskaitēi un norēķinu veikšanai ar Rēzeknes novada pagasta pārvaldi vai Rēzeknes novada pašvaldības uzņēmumu (turpmāk tekstā - „Pakalpojuma sniedzējs”).
3. Pašvaldības dzīvojamās mājas ievadā uzstādītā ūdens skaitītāja īpašnieks ir „Pakalpojuma sniedzējs”.
4. Pašvaldības dzīvojamās mājas dzīvokļa ievados uzstādīto ūdens skaitītāju īpašnieks ir dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks.
5. Privatizētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ievadā uzstādīta ūdens skaitītāja īpašnieks ir mājas Pārvaldnieks, bet dzīvokļa ievados uzstādīto ūdens skaitītāju īpašnieki ir dzīvokļu īpašnieki.
6. Privātipašumā esošas individuālas dzīvojamās mājas, tajā skaitā kopīpašuma mājas, ievadā uzstādītā ūdens skaitītāja īpašnieks ir mājas īpašnieks.
7. Pārējās ēkās un objektos ievadā uzstādītā ūdens skaitītāja īpašnieks ir ēkas vai objekta īpašnieks.
8. Ūdens skaitītāju uzstādīšanu Rēzeknes novadā drīkst veikt Ministru kabineta noteiktā kārtībā licencētas juridiskās personas un sertificētas fiziskās personas, kas ir tiesīgas veikt iekšējo ūdensapgādes sistēmu būvmontāžas darbus vai Pakalpojuma sniedzēja darbinieki, kuriem ir atbilstoša kompetence un pieredze, bet skaitītāju remontu drīkst veikt tikai Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktā kārtībā licencētas juridiskās personas un sertificētas fiziskās personas.
9. Uzstādot ūdens skaitītājus, jāievēro šādi nosacījumi:
  - 9.1. aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšana jāsaskaņo ar „Pakalpojuma sniedzēju”. Ūdens skaitītāja uzstādīšanu obligāti saskaņo ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām

pirms darbu uzsākšanas tā juridiskā vai fiziskā persona, kas ir tiesīga veikt iekšējo ūdensapgādes sistēmu būvmontāžas darbus;


- 9.2. uzstādīt un norēķinu veikšanai izmantot var tikai tos ūdens skaitītājus, kuri sertificēti un pārbaudīti Latvijas Nacionālajā standartizācijas un metroloģijas centrā, un kuriem izsniegts pārbaudes sertifikāts un kuri atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumu Nr.664 „Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem” prasībām;
- 9.3. skaitītājus dzīvoklī uzstāda vienlaicīgi uz visiem aukstā un karstā ūdens ievadiem, dzīvojamai mājai un citiem objektiem - uz ūdensvada ievada (ja ievadi ir vairāki - uz visiem ievadiem);
- 9.4. ūdens skaitītāja nominālajai caurplūdei jāatbilst objekta aprēķinātajam ūdens patēriņam;
- 9.5. dzīvokļu ūdensvada ievados uzstāda ūdens skaitītājus, kuru nominālās caurplūdes lielums nepārsniedz 1,5 m<sup>3</sup>/h;
- 9.6. ūdens skaitītājus uzstāda viegli pieejamās sausās telpās ar apgaismojumu un temperatūru ne zemāku par +2°C;
- 9.7. ūdensvada ievadā kā pirmo montē noslēgarmatūru, pēc tam sietveida mehānisko filtru rupjās frakcijas atdalīšanai (pēc vēlēšanās), pēc tam ūdens skaitītāju, pēc tam vienvirziena vārstu. Filtru smalkās frakcijas atdalīšanai, kā arī citas ūdens attīrīšanas ierīces atļauts uzstādīt pēc ūdens skaitītāja. (Pielikums Nr. 1, ūdens skaitītāju shēma);
- 9.8. pēc ūdens skaitītāja uzstādīšanas, „Pakalpojuma sniedzēja” pārstāvis ūdens skaitītāja īpašnieka klātbūtnē noplombē ūdens skaitītāju un filtru, tā uzaicina „Pakalpojuma sniedzēja” pārstāvi.
- 9.9. pēc aukstā un karstā ūdens skaitītāja un filtra noplombēšanas abonents informē „Pakalpojuma sniedzēju”, lai tas veiktu skaitītāja reģistrāciju.

SPĒKĀ NEESOŠI ūdens skaitītāja lietotājs SPĒKĀ NEESOŠI ūdens skaitītāja saglabāšanu un pārziņošanu SPĒKĀ NEESOŠI

11. Ūdens skaitītājus jāpārbauda vienu reizi 4 (četros) gados saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumiem Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu.
12. Ūdens skaitītāja noņemšana un uzstādīšana, kas saistīta ar ūdens skaitītāja remontu vai pārbaudi, jāsaņā ar „Pakalpojuma sniedzēju”. Par karstā ūdens skaitītāja noņemšanu un uzstādīšanu, kas saistīta ar skaitītāja remontu un pārbaudi, īpašnieks informē siltumapgādes uzņēmumu rakstiskā veidā, fiksējot rādījumus pirms un pēc uzstādīšanas (pārbaudes vai remonta laikā).
13. Ūdens skaitītāju remontus veic Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs vai Ministru kabineta noteiktā kārtībā licencētas juridiskās personas vai sertificētas fiziskās personas, kas ir tiesīgas veikt iekšējo ūdensapgādes sistēmu būvmontāžas darbus. Pēc remonta jāveic ūdens skaitītāju pārbaudes.
14. Ūdens skaitītāju pārbaudes pēc remonta un periodiskās pārbaudes veic Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs vai Latvijas Nacionālā metroloģijas centra noteiktā kārtībā akreditēta laboratorija.
15. Ūdens skaitītāja uzstādīšanu, remontus un periodiskās pārbaudes apmaksā ūdens skaitītāja īpašnieks.
16. Ja ūdens skaitītāja īpašnieks periodisko ūdens skaitītāja pārbaudi nav veicis noteiktajā termiņā, šī skaitītāja rādījumi netiek ņemti vērā un maksājumi jāveic atbilstoši noteiktajai kārtībai, kādā par patērēto ūdeni tiek maksāts saskaņā ar ūdens patēriņa normām.
17. Ūdens skaitītājiem, kas uzstādīti un reģistrēti pie „Pakalpojuma sniedzēja”, līdz šo Noteikumu pieņemšanai, neattiecas šajos Noteikumos norādītā ūdens skaitītāja mezgla shēma.

Domes priekšsēdētājs

M.Švarcs

**Aukstā un karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanas shēma**

1. Noslēgarmatūra
2. Mehāniskais filtrs, rupjās frakcijas atdalīšanai
3. Ūdens skaitītājs
4. Vienvirziena vārsts
5. Filtrs, vai ūdens attīrīšana iekārta

Filtram pirms ūdens skaitītāja un ūdens skaitītājam jābūt noplombētiem